

附件

福州市文旅系统消防安全排查整治隐患清单、销号清单

序号	单位（场所）名称	地址	排查发现消防安全主要问题	整改情况
1	福州西湖大酒店	鼓楼区湖滨路 158 号	餐厅灭火器指针指向红色区域	已整改
2	鼓楼区文化馆	鼓楼区安民巷 12 号	灭火器过期更换	已整改
3	福建省闽江饭店	鼓楼区五四路 30 号	餐厅灭火器缺少检查记录	已整改
4	镇海楼	鼓楼区福飞南路 139 号	消控室监控设备电源不足	已整改
5	大屋小巫沉浸式机械密室	鼓楼区宏扬新城 4 号楼 11 层	隔板上方电线外露	已整改
6	福建省闽江饭店	福州市鼓楼区五四路 130 号	餐厅灭火器缺少 5 月检查记录	已整改
7	福州西湖大酒店	湖滨路 158 号	餐厅灭火器指针指向红色区域	已整改
8	福州凤凰假日酒店	福州市鼓楼区杨桥路中段 289 号	厨房安全出口指示灯不亮	已整改
9	福州西湖公园	湖滨路 71 号	一号码头两处灭火器过期，缺少 5、6 月点检记录	已整改
10	福州郊野公园	软件园 D 区 38 号楼	福榕园灭火器过期、缺少 4-7 月检查记录	已整改
11	福州梅峰宾馆	福州市鼓楼区西环北路 62 号	1. 客房四、五层安全出口指示灯不亮，10 楼后厨 1 处、1 楼后厨 2 处安全出口指示灯不亮 2. 10 楼后厨灭火器欠 6、7 月检查记录	1. 已整改 2. 已整改
12	福州银河花园大饭店	福州市鼓楼区五四路 243 号	后厨干粉灭火器缺少月检记录	已整改
13	福建山水大酒店	福建省福州市鼓楼区省府路 13 号	安全生产台账中缺少安全生产相关文件	已整改
14	福州西湖大酒店	福建省福州市鼓楼区湖滨路 158 号	餐厅、后厨消防栓欠缺 9 月检查记录	已整改
15	福建省闽江饭店	福州市鼓楼区五四路 130 号	1. 3 楼客房常闭防火门没关闭 2. 空调机房灭火器欠 9 月检查记录 3. 燃气报警器维保到期	已整改
14	源脉温泉	福飞南路 146 号	安全生产各项材料未规整形成台账	已整改

15	望渊剧本杀	东升楼 8 层	1. 消防通道堆积杂物 2. 未定期对消防设施进行检查 3. 应急灯需补充	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
16	大屋小巫沉浸式机械密室	杨桥东路宏扬新城 4 号楼 11 层	隔板上方电线外露	1. 已整改
17	剧无霸 Big Mac	东街街道东泰路碧玉花园 1#楼西梯位 八层	1. 未定期对消防设施进行检查 2. 应急灯需补充	1. 已整改 2. 已整改
18	沦陷空间	东街 8 号利达大厦 A 栋 10 层 10d 号	1. 缺少疏散指示标识 2. 通道堆积杂物	1. 已整改 2. 已整改
19	黄梁剧舍	八一七北路 171 号瑞丰楼 7 层 1-6. 19 号写字楼单元	未定期对消防设施进行检查	已整改
20	觅谧剧本杀	东街 83 号中庚青年广场 7 楼	1. 缺少疏散指示标识 2. 消防通道堆积杂物	1. 已整改 2. 已整改
21	钝角娱乐	温泉街道纱帽井 3 号 M17 文化广场 3 层 01 店铺	1. 未配备足够灭火器 2. 未制定安全责任制和应急预案	1. 已整改
22	破晓玉米剧本制片厂	五一北路 129 号榕城商贸中心 1601	未配备足够灭火器	已整改
23	顽国谜迹密室	杨桥东路宏扬新城 4 号楼 5 层	1. 未配备足够灭火器 2. 未制定应急预案 3. 缺少疏散指示标识	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
24	彼岸深度体验密室逃脱	杨桥东路宏扬新城 4 号楼 12 层	1. 未配备足够灭火器 2. 未定期对消防设施进行检查	1. 已整改 2. 已整改
25	神秘小镇密室逃脱	八一七北路国际商厦地下室 1 层 01-21 店面 B1-11	未制定安全责任制和应急预案	已整改
26	望渊剧本杀	白马北路勺园里 1 号 1 楼 501A	未制定安全责任制和应急预案	1. 已整改
27	长冠名人娱乐城	鼓楼区北二环西路 78-1 号长冠城三楼	1. 厨房配电箱缺“小心触电”标识 2. 电房放置油漆	1. 已整改 2. 已整改
28	星辉璀璨娱乐有限公司	六一北路 615 号	消防栓前被杂物阻挡	已整改
29	台江区巍巍网吧	台江区交通路 25 号	消防栓检查表未及时更新登记	已整改
30	台江区曙辉网吧	台江区鳌峰路 50-3 号二层	灭火器过期	已整改

31	福州歌潮餐饮娱乐公司	台江万达广场二期 A 区商场 3 层 A05	消防栓检查表、灭火器登记表未及时更新登记	已整改
32	台江区金酷娱乐公司	台江君临盛世茶亭地块八商业综合楼 5 层 01 商店-2	消防栓检查表、灭火器登记表未及时更新登记	已整改
33	大花猫剧本杀	福州市台江区荔枝弄	1. 过期灭火器存在场所内 2. 加装一个安全出口指示灯	1. 已整改 2. 已整改
34	福建星辰文化娱乐有限公司	仓山区君临天华 C、D 负一层 08-1042、1043、1047、1048、1049	消防栓检查表、灭火器登记表未及时更新登记	已整改
35	福州万豪汇娱乐有限公司	台江区广达路 108 号世茂国际中心 2 号楼 1-3 层 01	消防通道堆放杂物	已整改
36	福州金艺娱乐管理有限公司	台江区五一中路 128 号珠宝楼 1#楼 7 层	消防门把手损坏	已整改
37	福州台江区风云堂网吧	台江区义洲长寿园 8 号一层店面	消防登记本未填写	已整改
38	福州天元国际威斯汀酒店	福州市台江区江滨中大道 366 号	消防控值班未落实每班 2 人	已整改
39	福州台江天空之城娱乐有限公司	台江区 233 号福州苏宁广场 3F 层 A 区-310. 311. 312. 313 号店铺	消防通道堆放杂物	已整改
40	仓山区亨特网吧	仓山区胪雷路 16 号阳光环站新城（二区）2-5#楼 2 层	消防安全台账记录不完善	已整改
41	仓山区景西天籁网吧	仓山区新天宇城市广场二层 3 号铺	一处灭火器未配备灭火器箱	已整改
42	福州星河奇迹文化传媒公司	仓山胪雷路 16 号阳光天地商场 3 层	门口摆放机器妨碍通行	已整改
43	福州大玩家凯威文化娱乐有限公司	仓山区则徐大道 398 号白湖亭万达广场 2F-B-B 号商铺	安全地标指示灯塌陷、方向错误	已整改
44	福州智趣缤纷科技有限公司	仓山区则徐大道 398 号白湖亭万达广场 2F-B-A	消防通道堆放杂物	已整改
45	福州星河奇迹文化传媒公司	仓山区阳光天地商场 3 层	一处安全出口指示牌缺失	已整改
46	仓山区景西天籁网吧	仓山区新天宇城市广场二层 3 号铺	一处安全出口指示牌损坏	已整改
47	福州创正文化产业有限公司	仓山区浦上大道 198 号的福州爱琴海购物公园内肆层 F4001-A	消防通道堆放杂物	已整改
	仓山区景西天籁网吧	仓山区新天宇城市广场二层 3 号铺	消防通道堆放杂物	已整改
	福州悦动空间文化发展有限公	仓山区浦上大道 272 号仓山万达广场 A	消防通道堆放杂物	已整改

	司	区（A1-A4）2层 A02		
	仓山区等你来网吧	仓山区金洲南路 833 号福晟钱隆尚品花园 2 号楼 1 层 11 商业店面	消防通道堆放杂物	已整改
	烟台方舟行馆	仓山区仓前街道天安里 2 号	1. 缺少一处安全出口标识; 2. 配电房堆放杂物, 吊顶缺失一块板, 房门缺少标识; 3. 员工宿舍缺少管理制度; 4. 客房的防烟面具没有放在显眼位置	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
	烟台山景区	仓山区仓前街道梅坞路 14 号	消控室缺少交接班记录	已整改
48	福州盛途旅行社	仓山区临江街道江城锦绣商住楼	缺少安全生产规章制度	已整改
49	福州阿弥陀佛大饭店(奥体店)	仓山区盘屿路 5 号	1. 客房仓库货架物品过高, 离灯具过近; 2. 3 楼屋面平台工程施工使用移动排插; 3. 1 层 3 号通道内有放置物品。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
50	烟台山景区	仓山区仓前街道梅坞路 14 号	1. 一国饭庄、佩鲁贾商户违规储存易燃易爆品且安全措施不足 2. 街区 10 家商户存在配电箱隐患问题 3. 禧梦花园商户装修材料不符合防火要求 4. 占用疏散通道、安全出口位置	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
51	福州阿弥陀佛大饭店(奥体店)	仓山区盘屿路 5 号	1. 2 号安全通道一层的防火门上设置门栓 2. 管事部仓库高处物品摆放存在隐患	1. 已整改 2. 已整改
52	烟台山景区	仓山区仓前街道梅坞路 14 号	1. 再三杯·中式小酒馆未加装燃气报警器 2. 南马唐燃气罐存放处堆放杂物	1. 已整改 2. 已整改
53	阿弥陀佛大饭店(奥体店)	盘屿路 5 号	1. 2 号楼屋面电招电源控制柜门损坏 2. 2 号楼屋面通风管井栏栅脱落	1. 已整改 2. 已整改
54	春伦茉莉花茶文创园	仓山区城门镇城山路 84 号	灭火器压力不足、展板松动	已整改
55	烟台山景区	仓山区仓前街道梅坞路 14 号	1. 一国饭庄、佩鲁贾等商户存在瓶装燃气未储存在密闭空间 2. 违规超标使用气瓶	1. 已整改 2. 已整改
56	晋安区海鸟网吧	晋安区岳峰路 11-6 号	一个应急通道未开启	已整改

57	太空球发展有限公司	晋安区福马路 788 号宜家家居	消防通道堆放杂物	已整改
58	晋安区反斗乐园	晋安区东二环泰禾	应急照明灯损坏	已整改
59	福州新紫阳大酒店	晋安区福新路与长乐路交叉口	1. 1-6 楼常闭式消防门未关闭 2. 卫生间工具存放消防通道内	1. 已整改 2. 已整改
60	福州晋都戴斯大酒店	晋安区连江北路 487 号	消防通道部分楼层灯光故障	已整改
61	晋安区飞龙网吧	晋安区鼓山镇鼓山苑小区鼓吉园 1 号楼	1. 安全通道摆放物品 2. 安全标识个别损坏	1. 已整改 2. 已整改
62	晋安区乐透量贩 KTV	晋安区福新路与长乐路交叉口岳峰工贸综合楼二层	安全通道无安全出口标	已整改
63	晋安区倾城皇家会所	晋安区六一北路 92 号实发大厦	1. 部分灭火器过期 2. 消防水带放置不规范	1. 已整改 2. 已整改
64	晋安区深蓝密室逃脱	晋安区世欧广场北区负一楼	消防安全通道堆放杂物	已整改
65	福州新紫阳大酒店	晋安区福新路与长乐路交叉口	部分楼层消防通道照明故障	已整改
66	马尾区鼎尚 KTV	马尾区港口路 87 号	一层过道堆放纸箱	已整改
67	马尾区零点网吧	马尾区儒江综合楼 1 楼	后门关闭	已整改
68	船政文化博物馆	马尾区船政文化城内	1. 配备完善微型消防站、做好防火检查记录、增加消防安全出口标识 2. 提高安全管理人员专业水平，加强电梯维保力度及监控室管理 3. 健全完善应急预案、应急措施、安全软件材料	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
69	马尾鼎尚 KTV	罗星街道港口路望楼 1-3 层	场所一层过道堆放纸箱	已整改
70	福州名城大酒店	马尾区江滨东大道快安路 86 号	1. 洗衣房空压机房内杂物堆放 2. 8 楼西侧消防通道垃圾过多堵住消防通道； 3. 2 楼名城厅消防通道进出口被用灭火器挡门； 4. 2 楼西侧宴会洗碗间口垃圾过多存在安全； 5. 2 楼西侧消防梯口摆放推车和布草车影响消防通道使用； 6. 2 楼中厨房凉菜间门口消防栓被挡、2 楼华茂厅备餐间过道被挡	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改 5. 已整改 6. 已整改 7. 已整改 8. 已整改

			7.1 楼东侧消防梯口堵塞; 8.4 楼西侧防火门未关 9.2 楼海鲜池 一插座脱落	9. 已整改
71	红蟳公社	马尾区琅岐经济开发区环岛路七爷甲附近	餐吧灭火器摆放零散, 需添置灭火器箱、个别灭火器压力不足	已整改
72	马尾区零点网吧	马尾镇儒江综合楼一楼	场所后门关闭	已整改
73	马尾区亚洲会 KTV	名城酒店地下一层	两个灭火器检查记录不全, 一个指示灯不亮	已整改
74	马尾区米乐星娱乐厅	马尾区名城中心四层	有 2 个后门指示灯不亮, 防火后门紧闭, 无法通行	已整改
75	长乐区飞鱼网吧	长乐区江田镇友爱村滨东一路	安全指示灯故障	已整改
76	长乐区金峰世纪之星网吧	长乐区金峰镇纺织城 24 座 107 号	缺少安全巡查记录	已整改
77	长乐区两港世纪星光网吧	长乐区古槐镇两港工业区华源二楼	消防设备无巡查记录	已整改
78	长乐区金碧王朝娱乐有限公司	长乐区航城街道广场路 21 号 3 层	1. 消防设备无巡查记录 2. 1 个安全出口标志不亮	1. 已整改 2. 已整改
79	魔法奇缘文化娱乐有限公司	长乐区吴航路 988 号万星青鸾广场	安全通道堆放杂物	已整改
80	长乐区大西洋歌舞城	长乐区吴航街道郑和中路 5-5	大堂入口处灭火器缺 5 月份巡查记录	已整改
81	长乐区江田镇哆咪咪音乐会所	长乐区江田镇三溪村东滨路 85 号	一楼大堂后门无安装安全出口指示灯	已整改
82	长乐区文武砂茗人会音乐会所	长乐区文武砂街道滨海新城那迪广场 1#B301 商铺	三楼安全通道堆放杂物	已整改
83	福州市长乐区郎廷娱乐有限公司	长乐区吴航街道郑和中路 1 号十洋商务广场第五层	1. 消防栓缺 5 月份巡查记录 2. 大厅消防栓、灭火器前摆放手机充电设施	1. 已整改 2. 已整改
84	福建瑞恒商业管理有限公司	长乐区广场南路 888 号永荣广场 3#4 层	安全出口堆放杂物	已整改
85	长乐两港世纪星光网吧	长乐区两港工业区华源店面二楼	场所内中间立柱部应急灯故障不亮	已整改
86	长乐区首占莉莉玛莲娱乐会所	长乐区首占镇和谐路 59 号正源城市广场 2#, 2a#楼商业 209.210	干粉灭火器过期	已整改
87	长乐市金峰西部网吧	长乐区金峰镇振兴路 164 号	地标灯光不亮	已整改
88	长乐区新丽晶大酒楼	长乐区朝阳中路国鑫花园	安全通道堆放杂物	已整改

89	长乐裕利达大酒店	长乐区航城街道朝阳北路 1 号	1. 六楼中梯应急灯故障 2. 消控室末端喷淋管断裂漏水	已整改
90	福建国惠大酒店	长乐区吴航路 777 号	22 楼常闭式消防门闭合不灵敏, 楼道灯不亮	已整改
91	长乐区文化馆	营前新区体育保障中心东区	1. 办公区档案室报纸纸皮堆放的安全隐患 2. 易燃物品 (灭火演练用柴油) 储存不当 3. 批次干粉灭火器临期	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
92	江田镇哆咪咪音乐会所	长乐区江田镇三溪村东滨路 85 号	一楼大堂后门无安装安全出口指示灯	已整改
93	福建国惠大酒店	长乐区吴航路 777 号	1. 多处常闭式消防门未关闭 2. 电梯 1 月未检	1. 已整改 2. 已整改
94	福建天一酒店	长乐区吴航路 57 号	1. 电梯应急铃故障, 无人响应 2. 部分消防设备检查记录未及时更新、消控中心日检、消防巡查表未及时记录 3. 1 楼大厅 1 具灭火器过期	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
95	长乐区裕利达大酒店	长乐区航城街道朝阳北路 1 号	1. 1 处常闭消防门未关闭、灭火器上有杂物 2. 3 楼右侧楼梯纸皮杂物易燃品堆放 3. 三楼大厅灭火器过期两具 4. 部分楼道安全指示灯不亮	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
96	商务印书馆	长乐区滨海新城文武砂街道万新路海峡青少年活动中心西侧 1-3 层	1. 1 处安全通道门锁闭 2. 部分灭火器未定期检查, 记录不完善 3. 电梯应急铃无人响应	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
97	和平街	长乐区吴航街道	1. 安全、消控中心不完善 2. 部分灭火器检查记录未更新	1. 正在整改 2. 已整改
98	东湖 VR 小镇	长乐区文武砂街道东湖路 1 号	1. 望湖餐厅大厅 1 处消防栓前冰箱遮挡 2. 望湖餐厅 6 月 24 日燃气巡查情况未及时记录 3. 望湖餐厅厨房消防栓故障且未定期检查 4. 亚朵餐厅厨房灭火器过期 5. 亚朵餐厅无关闭钢瓶阀门确认登记表、厨房日检查表未及时更新	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改 5. 已整改 6. 已整改

			6. 湿地博物馆 1 楼大厅灭火器过期	
99	闽江河口国家湿地公园	长乐区潭头镇 201 省道	1. 消控室未 24 小时值班，制度未上墙 2. 消控室无值班记录表	1. 已整改 2. 已整改
100	长乐区裕利达大酒店	长乐区航城街道朝阳北路 1 号	1. 六楼中梯应急灯故障 2. 消控室末端喷淋管断裂漏水	1. 已整改 2. 已整改
101	和平街	长乐区吴航街道	游客服务中心消防栓杂物遮挡	已整改
102	冰心文学馆	长乐区爱心路 198 号	1. 场馆二楼消防栓无 2023 年检查记录卡 2. 紧急出口通道大门锁闭	1. 已整改 2. 已整改
103	东湖 VR 小镇	长乐区文武砂街道东湖路 1 号	1. 游艇会：设备检查频次低 2. 亚朵餐厅：厨房过道处消防栓存在桶装水遮挡，未见定期检查表 3. 望湖餐厅：餐厅 3 处消防栓分别被冰柜、桶装水、桌椅遮挡，未见定期检查表	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
104	南阳红色景区	长乐区江田镇南阳村	1. 省委旧址史迹陈列馆、长乐革命史馆灭火器六月份未检 2. 游客服务中心未开放无灭火器	1. 已整改 2. 已整改
105	商务印书馆	长乐区滨海新城文武砂街道万新路海峡青少年活动中心西侧 1-3 层	2 处灭火器未定期检查	已整改
106	和平街	长乐区吴航街道	商户 1 处消防栓检查记录时间错误。1 处灭火器无检查表	已整改
107	福州市长乐区飞鱼网吧	长乐区江田镇友爱村滨东一路	部分灭火器已过期	已整改
108	大西洋歌舞城	长乐区吴航街道郑和中路 5-5	大堂入口处缺巡查记录	已整改
109	四维剧本馆	长乐区吴航街道和平街 173-3	1. 安全出口逃生指示灯不亮 2. 供电房电路连接线互相缠绕	1. 已整改 2. 已整改
110	叁柒剧本馆	长乐区万星广场 1 号写字楼 5 楼 518	1. 灭火器异常，气压不足 2. 二楼安全出口逃生指示灯不亮 3. 房间插座开关破损	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
111	首占摘星社游艺店	长乐区首占镇正源财富广场	1. 消防灭火器过期	1. 已整改

			2. 堆放纸箱杂物等 3. 安全出口指示灯较少	2. 已整改 3. 已整改
112	角徵觉行剧本馆	长乐区万星广场 2 梯 512、513	1. 灭火器过期 2. 无安全出口标志	1. 已整改 2. 已整改
113	福清融侨大酒店	福清市清昌大道 1 号	1号楼顶层消防管道末端压力表损坏	已整改
114	福清成龙比尔佳酒店	石竹街道宏兴村 12 号	2楼疏散楼梯缺少1个	已整改
115	福清融侨大酒店	福清市清昌大道 1 号	灭火器即将过期	已整改
116	福清冠发君悦大酒店	福清市清昌大道 27 号	消防通道有杂物	已整改
117	福清幸福航班网吧	福清市玉屏街道成龙步行街街道二层	消防器材未同步更新巡查记录	已整改
118	福清皇都夜总会	龙山街道东门宋井巷 150 号	消防栓门前堆放啤酒箱	已整改
119	福清超乐玩家娱乐有限公司	福清市龙山街道利桥街 303 号 B 1 区负一层 B 1 -b1020 号商铺	消防器材未同步更新巡查记录	已整改
120	福清华悦娱乐城	渔溪镇福厦路左侧	消防通道有杂物	已整改
121	福清翔鹰娱乐中心	玉屏街道产塘街冠业商厦二层	消防通道门上锁且消防巡查记录未同步更新	已整改
122	福清金宝利音乐城	玉屏街道小桥街 13 号	消防巡查记录未同步更新	已整改
123	福清宏鼎音乐会所	石竹街道金辉华府三期 1 号 4 层	消防通道有杂物	已整改
124	福清白兰阁网吧	福清市瑞云街宋井巷 150 号二层	1. 消防通道有杂物 2. 消防巡查记录未同步更新	1. 已整改 2. 已整改
125	福清高天晴网吧	福清市阳下街道洪鼎城 1 号	消防通道有杂物	已整改
126	福清市龙田龙粮酒楼 KTV	福清市龙田镇三前桥头	沙发阻挡消防栓门	已整改
127	福清市皇家壹号文化娱乐公司	龙田镇上一村积库口	消防通道堆叠啤酒包装箱	已整改
128	福清市土豆网吧	福清市音西街道融西东 35 巷 1 号	消防巡查记录未同步更新	已整改
129	福清成龙比尔佳酒店	石竹街道宏兴村 12 号	3楼后厨燃气与其他燃油在同一空间使用	已整改
130	福清新先进舞厅	玉屏街道田乾路面粉厂综合楼二层	消防器材未同步更新巡查记录	已整改
131	福清龙粮酒家 KTV	龙田镇三前桥头	消防通道摆放杂物	已整改

132	福清成龙比尔佳酒店	石竹街道宏兴村 12 号	一处灭火器仪表盘损坏	已整改
133	福清成龙比尔佳酒店	石竹街道宏兴村 12 号	配电房杂物多，防鼠设施不足。	已整改
134	福清市幻影网吧	福清市石竹街道西环路建融商业 2 号	消防器材未同步更新巡查记录	已整改
135	福清市奥利亚音乐会所	福清市音西街道福和大道 9 号裕荣汇 1F-136-2, 2F-201	消防栓门前堆放啤酒箱	已整改
136	福清市电竞蜂网吧成龙店	福清市石竹街道西环路成龙酒店 2 楼	消防器材未同步更新巡查记录	已整改
137	福清市弘商网吧	福清市龙田商贸城	消防通道堆放空纸箱	已整改
138	连江县自由蓝鲸网吧	连江县凤城镇马祖西路 10 号万家城市 广场 1-3#楼 2 层 2001、2011	部分疏散指示标识损坏	已整改
139	连江县星梦奇境游乐园	连江县凤城镇马祖西路 10 号万家城市 广场 7 座 S11 单元	配电箱附近有杂物	已整改
140	连江县唯家电竞网吧	连江县凤城镇 816 北路 97 号华星苑二 层 1 号商场	灭火器维保记录不全	已整改
141	连江县天运网吧	连江县凤城镇国优路 11 号财富天下 5 号楼二层	安全出口堆放杂物	已整改
142	连江县星梦奇境游乐园	连江县凤城镇马祖西路 10 号万家城市 广场 7 座 S11 单元	灭火器未定期检验	已整改
143	连江县贵安水世界	连江县贵安	灭火器气压不达标	已整改
144	连江县唯家电竞网吧	连江县凤城镇 816 北路 97 号华星苑二 层 1 号商场	消防通道旁有杂物	已整改
145	连江县威美斯 KTV	连江县丹凤东路 34 号时代商业广场 1 号楼八层 802 单元	1. 小操作间未安装烟感器 2. 消防卷帘门下杂物 3. 厨房防火门拉裸露电线 4. 杂物间无喷淋装置	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
146	连江县星梦奇境游乐园	连江县凤城镇马祖西路 10 号万家城市 广场 7 座 S11 单元	灭火器维保记录不全	已整改
147	连江县贝里蟹谷		1. 电线裸露 2. 灭火器老旧	1. 已整改 2. 已整改
148	连江县雪动网吧	连江县敖江镇丹凤东路 41 号万星商业	电箱盖子缺失	已整改

		广场 A 区 3 号楼第三层编号 3301		
149	连江县威美斯 KTV	连江县丹凤东路 34 号时代商业广场 1 号楼八层 802 单元	配电房大量杂物	已整改
150	连江县京丽都娱乐会所	连江县凤城镇文山南路 214 号益运商业广场四、五层	1. 感应灯损坏 2. 燃气每日检查表缺失	1. 已整改 2. 已整改
151	连江县和天下	连江县丹凤东路 33 号-16 号北楼 3、4、5 层房间	安全门损坏	已整改
152	连江县壹号公馆娱乐有限公司	连江县凤城镇金安西路 2 号龙芝国际商业广场五层	1. 消防通道感应灯损坏 2. 指示灯牌损坏	1. 已整改 2. 已整改
153	罗源县酒零时代餐饮店	罗源县滨海新城风情商业街 A3#5-9	消防栓、灭火器巡查记录不全	已整改
154	罗源县夜星空歌舞厅	罗源县滨海新城风情商业街 B1-39.40	消防栓门前堆放杂物，影响消防栓门开闭	已整改
155	罗源县签尚百味歌舞厅	罗源县海新城风情商业街 B3-20-22	应急逃生通道堵塞	已整改
156	罗源县新起点音乐餐吧	罗源县滨海新城风情商业街 C2-01	个别安全出口指示灯不亮	已整改
157	罗源县周大叔音乐餐吧	罗源县松山镇滨海新城风情商业街 C2-22、25、26	消防栓门摆放柜子，影响消防栓门开闭	已整改
158	罗源县山奇华仔餐饮服务部	罗源县松山镇滨海新城商业古街 B8-01-06	营业期间应急逃生通道门上锁	已整改
159	罗源县不晚营地音乐餐厅	罗源县松山镇滨海新城风情商业街 2-16 号 2-17、2-18、2-20 楼上、2-21 楼上	消防栓、灭火器巡查记录不全	已整改
160	罗源新东方大酒店	罗源县松山镇 104 国道北侧新东方大厦	配电箱门没有用铁丝网做防鼠处理	已整改
161	罗源县城关梦之都音乐会所	罗源县凤山镇罗川中路 3 号	个别通道应急灯不亮	已整改
162	罗源县夜星空歌舞厅	罗源县滨海新城风情商业街 B1-39.40	燃气报警器未启用	已整改
163	罗源县滨海新城老地方餐馆	罗源县松山镇滨海新城滨海商业街 32-9.32-10.32-11	消防通道堆放杂物	已整改
164	罗源县肖肖餐饮店	罗源县松山镇滨海新城滨海商业街 G 区 2#02 号、03 号（楼上 5 号-9 号）	应急疏散通道出口堆放杂物	已整改
165	罗源县周大叔音乐餐吧	罗源县松山镇滨海新城风情商业街	应急疏散通道出口堆放杂物、柜子等	已整改

		C2-22、25、26		
166	罗源县城关十三先生音乐餐吧	罗源县凤山镇凤南东路 168 号时代大厦 103、105 店面	个别应急通道指示灯不亮	已整改
167	罗源县城关百达翡丽音乐会所	罗源凤山镇凤南西路 1 号	安全出口指示灯不亮	已整改
168	罗源县松山镇小欧烧烤店	罗源县松山镇滨海新城风情商业街 C1-40、C1-41、C1-06 一楼、C1-07 一 楼	应急通道堆放杂物	已整改
169	罗源县滨海新城蓝鲸游乐园	罗源县松山镇江滨南路 1 号罗源世纪金 源购物中心 B 区 F3 层	安全门无法正常开启	已整改
170	罗源县海贼王网吧有限责任公 司	滨海新城风情商业街 C1-43-47 店面二 层	1. 部分灭火器过期 2. 消防设施无巡查记录 3. 消防栓被遮挡	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
171	罗源县极速网吧科技有限公司	罗源县松山镇滨海新城风情商业街 17-8 号、17-9 号	消防设施无巡查记录	已整改
172	罗源县肖肖餐饮店	罗源县松山镇滨海新城滨海商业街 G 区 2#02 号、03 号（楼上 5 号-9 号）	安全出口堆放杂物	已整改
173	罗源县浩航网吧有限公司	福建省福州市罗源县滨海新城风情商 业街 B 区 2#楼 18、19 号	门口电动车乱停，影响出入	已整改
174	罗源县巴比伦歌舞厅	罗源县松山镇罗川路 18-1 号三楼	个别安全通道指示灯不亮	已整改
175	罗源县松山镇小欧烧烤店	罗源县滨海新城风情商业街 C1-40、 C1-41、C1-06 一楼、C1-07 一楼	消防通道堆放杂物	已整改
176	罗源新东方大酒店	罗源县松山镇 104 国道北侧新东方大厦	消防栓、灭火器巡查记录不全	已整改
177	罗源县星期六音乐餐吧	罗源县滨海新城商业街 B6-16-17-18	消防栓门前堆放杂物，影响消防栓门开闭	已整改
178	罗源县肖肖餐饮店	罗源县松山镇滨海新城滨海商业街 G 区 2#02 号、03 号（楼上 5 号-9 号）	灭火器过期	已整改
179	罗源县山奇华仔餐饮服务部	罗源县滨海新城商业古街 B8-01-06	灭火器过期	已整改
180	闽侯县开思网宇千家山网吧	闽侯县青口镇农光村青沪路北侧	灭火器巡查记录表未设置。	已整改

		109-111 号		
181	闽侯县开思宇快乐在线网吧	闽侯县青口镇前街村福仕二楼	场所内过道堆放杂物。	已整改
182	闽侯县尚干新潮流网吧	闽侯县尚干镇桥头邮政大楼二楼	存在吸烟现象。	已整改
183	闽侯县青口网娱网咖网吧	闽侯县青口镇农光路 68 号“中建花园”沿街 12#楼 2 层	灭火器巡查记录表未设置。	已整改
184	福州悦享中兴影城	闽侯青口镇农光路 116 号华韵财富广场 2#楼二层	灭火器巡查记录表未设置。	已整改
185	闽侯县鑫航网吧	闽侯县甘蔗街道甘洲路 80 号第三层	部分应急灯不亮	已整改
186	闽侯县青口唐会音乐厅	闽侯县青口镇新城西路 58 号博雅星城鑫金月大酒店一层	部分灭火器压力过高	已整改
187	闽侯县尚公馆音乐厅	甘蔗街道滨江西大道 88 号邻海三期商场 5 号楼 2 层	安全出口指示标识损坏	已整改
188	闽侯县让梨游乐管理有限公司	福州市闽侯县甘蔗街道县石山西大道闽侯万家广场 5 号楼第三层 5307、5308	灭火器被遮挡，拿取不便	已整改
189	闽侯县上街呼拉拉网咖网吧	闽侯县上街镇金屿村西光商住楼连接体商场 106-3	安全出口堆放杂物	1. 已整改 2. 已整改
190	闽侯县上街秀云网吧	闽侯县上街镇上街新街 108 号	1. 未设置灭火器巡查记录表 2. 部分应急灯损坏 3. 入口堆放杂物 4. 茶几堵塞安全出口	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
191	闽侯县摩尔网咖网吧	闽侯县上街镇大学城国滨大道 233 号 3-1#2 层 201-208	未设置灭火器巡查记录表	已整改
192	闽侯县开思网宇阳光部落网吧	闽侯县荆溪镇荆溪中大道 2 号中铁城一期	1. 灭火器巡查记录未更新 2. 仓库电源附近堆放杂物	1. 已整改 2. 已整改
193	闽侯县开思网宇极速网吧	闽侯县青口镇宏三村	1. 部分灭火器过期 2. 未设置灭火器巡查记录表 3. 门口应急灯损坏	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改

194	闽侯县佳缘网吧	闽侯县荆溪镇光明村下沙 88-3 号及 1 号楼二层	应急通道堆放杂物	已整改
195	福建凤翔首邑酒店	闽侯县荆溪镇荆溪东大道 41 号	灭火器巡查记录未更新	已整改
196	闽侯县开思网宇欢乐在线网吧	闽侯县鸿尾乡石佛头街	1. 安全责任人未上墙 2. 安全生产巡查明白卡未上墙	1. 已整改 2. 已整改
197	闽侯县开思网宇廊桥伊梦网吧	闽侯县白沙镇白沙新街 33-35 号二楼	1. 安全责任人上墙不规范 2. 灭火器巡查记录未更新 3. 安全生产巡查明白卡未上墙	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
198	闽侯县钻石人生娱乐有限公司	闽侯县白沙镇白沙新城商贸中心三楼	安全生产巡查明白卡未上墙	已整改
199	闽侯县青口唐会音乐厅	闽侯县青口镇新城西路 58 号一层	部分灭火器压力过高	已整改
200	闽侯县鑫瑞网吧	闽侯县荆溪镇荆溪中大道 2 号中铁城吉第（一期）A-S5 号楼 2 层商铺 201	1. 灭火器巡查记录未更新 2. 安全生产巡查明白卡记录不全	1. 已整改 2. 已整改
201	闽侯县甘蔗德盛网吧	闽侯县甘蔗街道新城区员工公寓 18#D07-D12G 一层	未设置灭火器巡查记录表	已整改
202	闽侯县让梨游乐管理有限公司	闽侯县甘蔗街道县石山西大道闽侯万家广场 5 号楼第三层 5307、5308	消防通道堆放杂物	已整改
203	福州市闽侯开思网宇飞翔网吧	闽侯县上街镇金屿村国宾大道店面 B 幢 二层 201—205	1. 灭火器巡查记录表未更新 2. 安全管理人员未上墙	1. 已整改 2. 已整改
204	闽侯县上街侨福歌城	闽侯县上街镇国滨大道 268 号永嘉天地 14#楼四层	1. 配电箱周围堆放杂物；2. 配电箱内无用插头待清理。	1. 已整改 2. 已整改
205	闽侯玛威文化传媒有限公司	闽侯县上街镇国宾大道 350 号梅园上街广场地下室地下 1 层 01 商业	1. 安全责任人未上墙；2. 常闭式防火门标识未粘贴； 3. 安全出口指示灯未安装。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
206	闽侯县上街家乐迪音乐会所	闽侯县上街镇红峰村邱阳东路 8 号 E 号楼 3 层	1. 常闭式防火门标识粘贴有误 安全责任人未上墙 3. 安全巡查明白卡未上墙。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
207	闽侯县开思网宇起跑线网吧	闽侯县青口镇红旗新村 340 号	安全出口标识不足	1. 已整改

				2. 已整改
208	闽侯县佳缘网吧	福建省福州市闽侯县荆溪镇光明村下沙 88-3 号及 1 号楼二层	灭火器巡查记录表未更新	已整改
209	闽侯县上街秀云网吧	闽侯县上街镇上街新街 108 号	灭火器巡查记录表未更新	1. 已整改 2. 已整改
210	闽侯县上街金桥网吧	闽侯县上街镇上街新街 8 号	1. 灭火器巡查记录表未更新 2. 部分安全出口灯不亮	1. 已整改 2. 已整改
211	闽侯县佳缘网吧	福建省福州市闽侯县荆溪镇光明村下沙 88-3 号及 1 号楼二层	安全巡查明白卡填写不规范	已整改
212	闽侯县开思网宇极速网吧	闽侯县青口镇宏三村	1. 灭火器箱被遮挡 2. 无灭火器巡查记录表	1. 已整改 2. 已整改
213	闽侯县开思网宇盛达网吧	闽侯县青口镇宏三村	灭火器箱被遮挡	已整改
214	闽侯县开思网宇顺意网吧	闽侯县青口镇商贸街	电源面板被遮挡	已整改
215	闽侯县鑫瑞网吧	闽侯县荆溪镇荆溪中大道 2 号中铁城吉第（一期）A-S5 号楼 2 层商铺 201	1. 灭火器巡查记录未更新 2. 安全巡查明白卡填写不规范	1. 已整改 2. 已整改
216	百荣娱乐城	梅城镇梅溪南路 1 号百荣新天地	1. 开机钱未播放消防安全提示 2. 消防栓未见检查记录 3. 灭火器巡查登记记录未更新	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
218	闽侯县让梨游乐管理有限公司	闽侯县甘蔗街道县石山西大道闽侯万家广场 5 号楼第三层	消防通道堆放杂物	已整改
219	闽清县音乐皇庭歌厅	闽清县梅城镇	灭火器失效	已整改
220	启源大酒店	闽清县梅城镇解放大街	1. 灭火器把手松动 2. 自动灭火器系统稳压泵检修未启动 3. 报警主机公共故障，回路故障 4. 主机强切功能已停用 5. 厨房使用柴油与液化石油气（瓶装）为燃料，需要加强管理	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改 5. 已整改

221	闽清县金海岸港湾餐厅	闽清县梅城镇	4 楼门口安全出口指示灯不亮	已整改
222	闽清县梅城帝豪娱乐城	闽清县南北大街	灭火器把手松动	已整改
223	闽清县好多米音乐会所	闽清县梅城镇解放大街 67 号	灭火器过期	已整改
224	闽清县天网网吧	闽清县梅城镇	安全出口灯不亮	已整改
225	闽清县酷客音乐坊	梅溪镇寨垵路 1 号	一具灭火器压力失效	已整改
226	闽清好多米音乐会所	闽清县梅城镇解放大街 67 号二层	后门消防栓门损坏	已整改
227	闽清九宫音乐会所	闽清县梅溪镇	应急灯不亮	已整改
228	永泰县绿新岛音乐酒吧	永泰县樟城镇安华商贸城二楼	消防通道堆放杂物	已整改
229	永泰县星钻音乐会所	永泰县龙峰村清水坑 123 号二层	3 个包厢疏散指示标志破损	已整改
230	永泰富丽豪音乐会所有限公司	永泰县城峰镇汤洋村站前大道 3 号 2 幢 201 室	1. 存在 1 个疏散指示灯不亮; 2. 有扇防火门未粘贴指示标语	1. 已整改 2. 已整改
231	永泰县樟城银座音乐酒吧	永泰县樟城镇东街内侧 A 幢二层 1-14 轴	灭火器压力不足	已整改
232	永泰县樟城天宇唱享歌厅	永泰县樟城镇南湖路 8 号	切断主电源部分应急灯不亮	已整改
233	百漈沟景区	永泰县梧桐镇三富村大渭 13 号	存放区未发现燃气泄漏报警器	已整改
234	云顶景区	永泰县岭路乡对山村 8 号	缆车控制室电柜未铺设绝缘垫	已整改
235	天门山	永泰县葛岭镇溪洋村溪洋 7 号	景区部分灭火器未按时检查	已整改
236	欧乐堡景区	永泰县葛岭镇旅游路 7 号	配电房未见挡鼠板	已整改
237	青云山景区（云天石廊、白马峡谷、水帘宫）	永泰县岭路乡潭后村 28 号	景区部分灭火器未按时检查	已整改
238	永阳文化中心	永泰县城峰镇站前大道 2 号	1. 消控室未配备灭火器 2. 配电房未落实“三定”管理	1. 已整改 2. 已整改
239	永泰县超凡网咖网吧	永泰县樟城镇南湖路 11 号永福广场 6 幢二层	消防箱前杂物遮挡	已整改
240	永泰县香米拉音乐会所有限公司	永泰县城峰镇洋亭路 3 号 1 号楼	1. 1 个疏散指示灯不亮 2. 灭火器检查记录只到 10 月	1. 已整改 2. 已整改

			3. V08 包厢对面消防通道堆放杂物	3. 已整改
241	福州高新区万娱文化传播有限公司	福建省福州市高新区万达广场 2 楼 2001	1. 收银台的排插超负荷 2. 一号教室紧急逃生门，堆放货物	1. 已整改 2. 已整改
242	福州佰乐娱乐有限公司	福州高新区旗麓南大道 508 号百悦雅居 17 号楼 2 楼	店内消火栓前堆放杂物	已整改
243	福州大玩家悦动空间文化娱乐有限公司	福州高新区万达广场 F3	消防栓内杂物多	已整改
244	正荣守望网咖	福州高新区正荣财富中心拾光岛 2 层	机房内杂物堆放较多	已整改