

附件

消防安全排查整治隐患清单、销号清单

序号	单位(场所)名称	地址	排查发现消防安全主要问题	整改情况
1	MR. 沦陷家沉浸式剧本杀(东街口店)	东街8号利达大厦A栋10层10d号	缺少灭火器检查三定表	已整改
2	星辰沉浸式剧本杀探案馆	杨桥东路宏扬新城4号楼9层	1. 未定期对消防设施进行检查 2. 未制定灭火和应急疏散预案 3. 消防通道堆积杂物	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
3	525 密室实景恐怖体验馆	杨桥东路宏扬新城2号楼11层	1. 其中一个密室主题内部无灭火器 2. 未定期对消防设施进行检查	1. 已整改 2. 已整改
4	秘密逃联盟·灵巷密室	中闽大厦B座14层	缺少疏散逃生标识	已整改
5	天堂疯人院	八一七北路88号	1. 缺少疏散逃生标识 2. 其中一个密室主题内部灭火器数量不足 3. 缺少灭火器检查三定表	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
6	望渊剧本杀	白马北路勺园里1号1楼501A	未定期对灭火器开展检查	已整改
7	破晓玉米剧本制片厂	五一北路129号榕城商贸中心1601	1. 未定期对灭火器开展检查 2. 疏散标识需补充	1. 已整改 2. 已整改
8	神秘小镇	八一七北路国际商厦地下室1层01-21店面B1-11	未对员工开展安全培训	已整改
9	柯洛克沉浸式剧情密室	八一七路大洋百货6层	1. 未对员工开展安全培训 2. 未定期对灭火器开展检查	1. 已整改 2. 已整改
10	云境玛卡巴卡 boom	津泰路173号	缺少灭火器检查三定表	已整改
11	嘻帝哈鼓邦艺术培训有限公司	鼓楼区东街街道八一七北路133号国际商厦6层04-09店面	消防通道堵塞	已整改

12	纳多艺术培训中心有限公司	温泉公园路 28 号温泉社区综合服务中心大楼 3 层	消防通道堵塞	已整改
13	沐光里艺术培训中心	温泉街道温泉公园路 53 号花园台 3# 楼 3 层 01 商场	安全指示灯损坏	已整改
14	华师艺术培训学校	福新路 239 号双子星大厦 A 座 3 层	防盗网封闭	已整改
15	同绘馆艺术培训中心	华润万象城 1 期沿街二层	消防栓杂物遮挡	已整改
16	福州银河艺术培训学校	仙塔街 125 号津泰商厦四楼	灭火器过期未更换	已整改
17	福州市鼓楼区启灵艺术培训中心有限公司	卫前街 11 号冠城大通首玺 3#	逃生示意图缺失	已整改
18	福州市鼓楼区聚星堂艺术培训学校有限公司	鼓楼区五一北路 88 号	1. 前门安全疏散指示牌杂物遮挡 2. 后面杂物影响逃生	1. 已整改 2. 已整改
19	维纳斯娱乐会所	五四路奥体都市花园 319 号 3-4 层	消防通道堆放杂物	已整改
20	福州市鼓楼区世纪梦网吧	福州市鼓楼区建华支巷 49 号二层	消防通道堆放杂物	已整改
21	电竞蜂网咖	鼓楼区温泉路 35 号温泉苑 5#楼二层 02 店面	1. 消防台账未健全 2. 安全出口指示地标不全	1. 已整改 2. 已整改
22	Agogo 东街店	鼓楼区 817 北路 89 号贤南大厦四层	1. 常闭式防火门上锁、堵塞 2. 消防通道堆放杂物，出入不畅 3. 部分灭火器无检查表，需更换 4. 消防台账未健全	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
23	天福网吧	贤南路 36 号贤南公寓二层	消防台账未健全	已整改
24	维纳斯娱乐会所	五四路奥体都市花园 319 号 3-4 层	消防通道堆放杂物	1. 已整改
25	乐颂 KTV (东街店)	八一七北路 150 号三坊七巷商业中心 C 区第四层 C3-401/402 店铺	1. 消防台账未健全 2. 防火门上锁	1. 已整改 2. 已整改
26	福州市闽华娱乐有限公司	福州市鼓楼区古田路 88 号 2 楼	灭火器未定期巡查	已整改
27	福州市鼓楼区卡撒布兰卡娱乐城	福州市鼓楼区湖东路 278 号二楼	消防通道堆放杂物	已整改
28	福州白宫大酒店	福马路 30 号	防火门上锁	已整改

29	金仕顿夜总会	东水路 18 号	消防台账未健全	已整改
30	福州天池乐娱乐有限公司	福州市六一北路 256 路	消防通道堆放杂物	已整改
31	福州市鼓楼区金莎百年娱乐有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路 168 号 宏利大厦 3 楼 B 座	安全出口指示地标不全	已整改
32	福州市鼓楼区奔腾网吧	六一中路闽都嘉源二层	灭火器检查表, 未按时填写	已整改
33	福州市鼓楼区佳业网吧	福州市鼓楼区新园 C 区 8# 一层	消防台账未健全	已整改
34	福州市公馆娱乐厅	五一北路 186 号利嘉大世界 4 楼	防火门上锁	已整改
35	篷乐炫文化传媒有限公司	鼓楼区东街口贤南商厦四层	消防通道堆放杂物	已整改
36	福州市鼓楼区金泰网吧	树汤路康光温泉 1 座 1 层 18 号店铺	灭火器检查表, 未按时填写	已整改
37	福州聚春园饭店	东街 2 号	客房部分常闭式防火门未保持关闭	已整改
38	福州梅峰宾馆	西环北路 62 号	1. 客房部分常闭防火门损坏无法未保持关闭 2. 一楼餐厅安全出口上锁	1. 已整改 2. 已整改
39	福州丽景假日大酒店	福飞路 199 号	6 楼客房未配备防毒面罩	已整改
40	屏山公园 (镇海楼)	楼区福飞南路 139 号	1. 消防栓门打不开 2. 新旧物业交接消防、防暴器械未配备到位 3. 电动车停放点乱拉电线	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
41	源脉温泉	鼓楼区福飞路 146 号	女宾二楼安全出口堵塞	已整改
42	福州凤凰假日酒店	杨桥路中段 289 号	后厨灭火器缺少定检表	已整改
43	福州大饭店	福州市斗中路 1 号	3 楼餐厅防火门无法关闭	已整改
44	屏山公园 (镇海楼)	楼区福飞南路 139 号	部分灭火器缺少定检表记录	已整改
45	福州大饭店	福州市斗中路 1 号	1. 餐厅等多处多扇防火门未闭 2. 负一层安全出口堵塞 3. 多处疏散指示灯故障	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
46	于山宾馆	福州市于山路 10 号	一楼安全出口堵塞	已整改
47	福州世纪金源大饭店	温泉公园路 59 号	电线头裸露未包扎	已整改

48	三明大厦	华林路 65 号	1. 部分防火门未保持常闭 2. 10F5F 楼梯间堵塞 3. 12F2F 自助餐厅安全出口灯故障	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
49	福州丽景假日大酒店	市福飞路 199 号	1. 地下室疏散指示标识不足 2. 一楼侧门安全出口缺少标识	已整改
50	福州最佳西方财富酒店	鼓楼区华林路 220 号	1. 21F20F5F 等多处楼梯间堆放杂物 2. 8F5F4F 楼梯间出口指示灯故障 3. 5F 安全出口指示等位置不对	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
51	福州聚春园饭店	东街 2 号	负二层安全出口指示灯故障	已整改
52	福州银河花园大饭店	五四路 243 号	1. 消控室防毒面罩过期 2. 强电间配电箱盖板未盖紧、空洞部分未封	1. 已整改 2. 已整改
53	福州凤凰假日酒店	杨桥路中段 289 号	食堂燃气泄漏探测器未安装	已整改
54	福州梅峰宾馆	西环北路 62 号	1. 灭火应急疏散预案不够完善 2. 地库监控可视探头覆盖不到位 3. 中级消防设施操作员证数量不足 4. 燃气报警有故障未处理 5. 部分常闭防火门处于常开状态 6. 消火栓日常巡查不到位 7. 地库部分插座安装在可燃木板上, 部分线路没套管 8. 楼层灭火器配置不足	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改 5. 已整改 6. 已整改 7. 已整改 8. 已整改
55	福州梅园酒店	铜盘路 2 号	1. 湿式报警阀系统侧与供水侧压力差 0.12MPA 2. 餐厅转角处未设置安全疏散指示标志 3. 室内消火栓软管卷盘出水阀门未关闭 4. 祭拜台下方堆放杂物	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
56	福建省闽江饭店	五四路 130 号	1 厨房过道部分照明线路未穿管 2 部分配电管道未进行防火封堵 3 酒店部分人员对相关消防应急演练措施不熟悉	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改

57	福建山水大酒店	省府路 13 号	1 餐厅安全标识需要增加 2 酒店外围部分电线裸露需要整改	1. 已整改 2. 已整改
58	福州聚春园饭店	东街 2 号	维保系统有故障未登记台账、未处理 93	已整改
59	三明大厦	华林路 65 号	1. 部分常闭防火门未关闭 2 二楼后厨灭火器缺少定检表记录 3. 二楼安全出口指示灯损坏不亮	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
60	郊野公园	福州大学铜盘校区西北 100 米	森林防火设备灭火器过期	已整改
61	屏山公园（镇海楼）	楼区福飞南路 139 号	屏山公园监控室画面损坏 98	已整改
62	台江区神秘小镇宝龙一店	工业路 360 号中央第五街 1 号楼 5 层 513 室	1. 配电箱无警示标识 2. 部分灭火器未装箱	1. 已整改 2. 已整改
63	台江区叁拾一剧推理馆	中央第五街-1 号楼 702-706	部分灭火器未装箱	已整改
64	台江区宝龙动漫城	工业路 193 号宝龙城市广场地下一层（A-C）（A-L）/（A-32）（A-39）	宝龙动漫城与领鲜超市共用的消防通道被超市的货物堵塞	已整改
65	台江区泰盛网吧	五一中路 57 号闽东大厦 2 层	灭火器和消防栓检查表没有及时更新	已整改
66	台江区牛咖网吧	达道路 68 号华兴广场 2 层 1 区综合二层（1）203、204、205、206	灭火器和消防栓检查表没有及时更新	已整改
67	台江区风云堂网吧	义洲长寿园 8 号一层店面	灭火器和消防栓检查表没有及时更新	已整改
68	台江区天空之城	福州苏宁广场 3F 层 A 区 -310. 311. 312. 313 号店铺	消防通道堆放杂物	已整改
69	台江区易通旅行社	工业路 360 号中央第五街 2#楼 6 层 22 商务金融	灭火器过期	已整改
70	台江区福立社	中平路 18 号	有两个灭火器未装箱	已整改
71	台江区森田游戏（宝龙店）	工业路 193 号宝龙城市广场 3 层 04 店面	灭火器检查表填写比较乱	已整改
72	台江区猿宇宙·沉浸式游戏体验馆	工业路中防万宝城三区负一层 M1-B1-267-2	灭火器箱前面有遮挡	已整改

73	台江区二十面相·剧本杀推理馆	宝龙城市广场地铁商业区 2B2-006	部分灭火器箱藏在桌子下面	已整改
74	台江区千寻交互式沉浸剧场	工业路中防万宝城(宝龙广场1号门外蘑菇树下负二楼)	部分灭火器未装箱	已整改
75	台江区威美斯 KTV	工业路 193 号宝龙城市广场迪厅 3 层 01 迪厅 A-3	消防栓前面有广告牌遮挡	已整改
76	(大玩家)福州双福卓翔娱乐有限公司	台江区鳌峰路金融街万达广场 A 区二层	其中一个消防栓没有水	已整改
77	台江区主玩网吧	工业路 199 号中防万宝城商铺 L2 层	灭火器点检记录填写有误	已整改
78	台江区威美斯 KTV	宁化街道工业路 193 号宝龙城市广场迪厅 3 层 01 迪厅 A-3	消防栓前有杂物遮挡	已整改
79	台江区宝龙乐园	工业路 193 号宝龙城市广场地下一层 (A-C) (A-L) / (A-32) (A-39) 轴间	灭火器本月到期	已整改
80	台江区百思特网吧	西洋路 163 号西洋公寓 02、03 店面	消防登记不全	已整改
81	台江区曙辉网吧	鳌峰路 50-3 号二层	灭火器过期	已整改
82	台江区优趣网吧	台江路 107 号元洪锦江二期第 1#、2#、3#楼连体一层 1 层 04 店面	消防通道堵塞	已整改
83	台江区红霞舞厅	台江路 95 号元洪城商场 05 单位	灭火器即将到期	已整改
84	台江区 You Me 密室逃脱	工业路 199 号中防万宝城商铺负一层 MSG-017/018	1. 灭火器配备不足 2. 消防应急灯不能正常使用	1. 已整改 2. 已整改
85	台江区长藤密室	西环中路 691 号万象九宜城 4 楼	灭火器放置地面未装箱	已整改
86	台江区异次元密室	西环中路万象城 4 楼	灭火器放置地面未装箱	已整改
87	台江区异次元密室	工业路 199 号中防万宝城商铺 L2 层 YXL2-001-2 号-02	1. 密室场所内灭火器箱四角未黏贴防撞保护条; 2. 灭火器过期。	1. 已整改 2. 已整改
88	台江区福州展新游乐有限公司	工业路 193 号宝龙城市广场地下一层 (A-C) (A-L) / (A-32) (A-39) 轴间	消防栓不能出水。	已整改

89	台江区觅灵密室	觅灵(东百元洪城店)4楼4F-T22-2	1.安全知识标识不足; 2.安全疏散通道有杂物堵塞。	1.已整改 2.已整改
90	福州天元国际威斯汀酒店	台江区江滨中大道366号	5楼厨房安全疏散标识较少	已整改
91	福建歌潮娱乐有限公司	仓山万达广场内购物中心娱乐楼三层部分区域A3-1\A3-2	消防箱破损严重	已整改
92	福州悦动空间文化发展有限公司	浦上大道272号仓山万达广场A区(A1-A4)2层A02	消防通道堆放杂物	已整改
93	福州创正文化产业有限公司	浦上大道198号的福州爱琴海购物公园内肆层F4001-A	1.消防通道出口指示灯不亮 2.疏散通道灯不亮	1.已整改 2.已整改
94	营壹传媒(福州)有限公司	浦上大道198号红星晶海广场1#主体商场第四层4F-A09-10-11店铺	1.通道存放杂物 2.仓库门口电线不规整 3.没有消防设施巡查记录	1.已整改 2.已整改 3.已整改
95	仓山区新仙歌舞厅	则徐大道379号1#楼二层2059F2F0053,2059F2F0054号铺位	消防栓前堆放杂物	已整改
96	福州艾美洲际酒店	仓山区城门镇福峡路1123号	1.大堂消防栓门口摆放行李车,有碍消防器材的使用 2.员工消防知识薄弱,消防器材使用不熟悉	1.已整改 2.已整改
97	烟台山景区	仓山区仓前街道梅坞路14号	烟台山万科商业街24小时监控室值班人员交接班未签字	已整改
98	仓山区喜乐年代艺术培训中心有限公司	仓山区首山路45号新都汇购物广场F2	1.检查记录表不完善 2.消防通道放置较多杂物,堵占通道	1.已整改 2.已整改
99	仓山区三人行培训中心有限公司	仓山区石岩路79号欣隆盛世C6号楼2-3层	教室未配备防火面罩	已整改
100	仓山区音悦培训学校有限公司	仓山区南二环路联建新苑一区1、2楼二层	消防栓外堆放杂物	已整改
101	仓山区治己美培训学校	仓山区双湖新城15#3层	消防栓和灭火器的检查记录表未及时更新	已整改
102	仓山区七彩鹿艺术培训中心有限公司	仓山区南二环路联建新苑1、2号楼连接体3层01商铺	1.灭火器检查记录表未更新 2.消防通道放置杂物	1.已整改 2.已整改

103	仓山区池大哥文化艺术培训中心有限公司	仓山区建新镇金榕南路10号金山碧水榕城广场4号楼13、14店面	1. 灭火器检查记录表未及时更新 2. 应急预案未更新。	1. 已整改 2. 已整改
104	仓山区一亩学塘艺术培训学校有限公司	仓山区奥体阳光花园二期S5号-6号二层05、06、08号商铺	灭火器和消防栓的检查记录表未更新	已整改
105	仓山区蒙以养正艺术培训中心有限公司	仓山区金榕南路10号金山碧水榕城广场9#楼4层03、04店面	灭火器和消防栓的检查记录表未更新。	已整改
106	仓山区博学培训中心有限公司	仓山区花溪南路39号华润橡树湾家园橡府二期17号楼2层东北侧	1. 安全通道（右侧）堆放厨房用品、燃气瓶等危险用品， 2. 消防栓和灭火器未及时检查更新 3. 安全通道（左侧）安全门上锁。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
107	仓山区典艺艺术培训学校有限公司	仓山区首山路45号首山新都汇2#楼一、二层（45-17）	1. 安全通道无路标 2. 灭火器未更新检查记录表 3. 洗手处未区分安全通道。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
108	仓山区喜乐年代艺术培训中心	仓山区首山新都汇1#楼二层01集中商业2-03店面	1. 灭火器过期未及时更换 2. 安全通道门锁损坏	1. 已整改 2. 已整改
109	仓山区爱豆时代艺术培训中心有限公司	仓山区后巷路12号11#楼（1#综合楼）A2-03	1. 消防通道和消防栓堵塞 2. 灭火器过期 3. 灭火器配备不足 4. 无消防自查记录表	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
110	仓山区哈鼓邦艺术培训有限公司	仓山区闽江大道268号红星国际2#商业楼2层12商铺	1. 安全通道堵塞 2. 灭火器过期 3. 灭火器配备不全。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
111	仓山区小精灵艺术培训中心有限公司	仓山区连江南路15号龙福机电市场三楼C25-28	1. 灭火器过期 2. 灭火器未有检查记录表 3. 消防栓面前坠落电箱 4. 安全通道堆放杂物。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
112	仓山区博嘉艺艺术培训中心有限公司	仓山区下藤路1号兴榕大厦C楼二层202	1. 消防栓未有检查记录表 2. 内设有厨房配有电磁炉、抽油烟机等。	1. 已整改 2. 已整改

113	福州光合未来文化艺术有限公司	仓山区闽江大道禹州金辉里地块-商贸楼 2 号楼 4 层	1. 无逃生疏散图 2. 无应急预案	1. 已整改 2. 已整改
114	仓山区白杨艺术培训学校有限公司	仓山区对湖街道上三路 216 号科技综合大楼 B#楼 10 层 B1003、B1005 室	1. 灭火器记录表未更新 2. 无消防应急预案 3. 无逃生疏散图。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
115	仓山区博而思艺术培训中心有限公司	福建省仓山区城门镇福峡路 188 号新天宇城市广场第三层 03 商铺	1. 机构未设逃生窗 2. 每个教室未贴逃生疏散图	1. 已整改 2. 已整改
116	仓山区博文艺术培训学校有限公司	仓山区盖山镇高台路 7 号	1. 机构设有厨房 2. 每个教室未贴有逃生疏散图 3. 安全通道指路标不明显 4. 未设有逃生窗 5. 未配备逃生绳。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改 5. 已整改
117	仓山区梦扬舞蹈培训学校有限公司	仓山区闽江大道禹州金辉里商贸楼 2#楼（4 楼西侧）401	1. 灭火器和消防栓未及时检查更新记录表 2. 未设有应急窗 3. 未配备逃生锤 4. 消防栓面前堆放杂物 5. 每个教室未贴疏散图。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改 5. 已整改
118	仓山区博学培训中心有限公司	花溪南路 39 号华润橡树湾家园橡府二期 17 号楼 2 层东北侧	1. 空调管道用塑料绿植装饰 2. 安全通道堵塞	1. 已整改 2. 已整改
119	仓山区世之光艺术培训有限公司	仓山区三叉街海通广场 1 号楼 703-705	1. 消防检查记录表未更新 2. 未配备逃生窗 3. 未配备逃生锤。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
120	仓山区敏而思艺术培训有限公司	朝阳路 150 号菖蒲新区 2 号楼 2 层	内设厨房配备燃气。	已整改
121	仓山区哈鼓邦艺术培训有限公司	闽江大道 268 号福州红星国际 2#商业楼 2 层 12 商铺	1. 消防通道堵塞 2. 灭火器及消防栓无检查记录表。	1. 已整改 2. 已整改
122	仓山区博嘉艺艺术培训中心有限公司	下藤路 1 号兴榕大厦 C 楼二层 202	1. 灭火器及消防栓未及时更新检查记录表 2. 消防栓堵塞。	1. 已整改 2. 已整改
123	仓山区国屹艺术培训学校有限公司	天水路北侧利嘉海峡商业城 6A 馆二	1. 灭火器及消防栓检查记录表未及时更新	1. 已整改

	司	层 1、2、3、5、6、7、8、9、89、116、117	2. 公示栏未张贴消防安全承诺书。	2. 已整改
124	仓山区弘府艺术培训有限公司	城门镇黄山村旺旺路 3 号 黄山二期配套商业楼 3 层东南侧	消防栓灭火器未定期一月一检，未有检查记录表	已整改
125	福州市仓山区金缘网吧	仓山区三高路 115 号一层店面	1. 后门处堆放椅子 2. 消防通道堆放杂物	1. 已整改 2. 已整改
126	福州市仓山区空时网吧	仓山区六一南路 209 号明腾广场第 3 层 C 单位	1. 仓库堆放杂物 2. 安全出口标识缺失	1. 已整改 2. 已整改
127	烟台方舟行馆	仓山区仓前街道天安里 2 号	室内灭火器均未配备外盒	已整改
128	福州市仓山区欢乐电脑网吧	仓山区郑安村 24 号一层	1. 安全出口指示牌和安全指示地标缺失 2. 地上电线未安装保护壳	1. 已整改 2. 已整改
129	福州市仓山区猫与老鼠网吧	仓山区首山路 161 号	安全出口指示牌不亮	已整改
130	福州市仓山区战狼网吧	仓山区三叉街街道则徐大道 319 号 中兴商厦 4#楼 1 层 01、04、05 店面	有一处消防栓缺少水带与喷头	已整改
131	福州市仓山区爱歌迷娱乐厅	金山街道金山大道 589 号金山大景 城商业大楼三层 05，05-2 号铺	包厢开机显示未有消防安全宣传提示	已整改
132	福州市仓山区酷秀娱乐厅	仓山区奥体阳光天地商城 2 层 2066A 单元	包厢开机显示未有消防安全宣传提示	已整改
133	福州市仓山区恒升网吧	仓山区金山大景城商业大楼 3 层 01 集中商场 0301 号商铺	消防巡查台账记录不完善	已整改
134	仓山区梦扬舞蹈培训学校有限公司	福州市仓山区闽江大道禹州金辉里 商贸楼 2#楼（4 楼西侧）401	灭火器及消防栓检查记录表未及时更新	已整改
135	福州市仓山区佳韵艺术培训有限公司	上渡街道闽江大道 203 号江南水都 一区（一期）商业中心 3 层	场所灭火器缺少两个	已整改
136	晋安区红色派对 KTV	茶园街道华林路 346 号 1#楼一至三 层（南洋饭店局部）	1. 消防通道堆放杂物 2. 通道安全门上锁	1. 已整改 2. 已整改
137	晋安区鑫悦汇娱乐场	梅园国际大酒店有限公司附属楼 2	1. 防通道堆放杂物	1. 已整改

		层 A 区	2. 部分应急照明灯损坏	2. 已整改
138	皇帝洞景区	晋安区日溪乡梓山村 193 县道	临水区域安全警示牌数量不够	已整改
139	飞云峡景区	福州市晋安区寿山乡岭头村	个别警示牌脱落	已整改
140	晋安区国一在线 KTV	长乐北路 218 号国一大厦 2 层	消防通道堆放杂物	已整改
141	晋安区大名星 KTV	福马路 168 号名城花园 28#	消防记录表不健全	已整改
142	晋安区欧捌网吧	福新中路 90 号新华园 1-4#	消防门回弹装置损坏	已整改
143	福州新紫阳大酒店	福州市晋安区福新路与长乐路交叉口 127 号	1. 后门疏散通道, 布草堆积 2. 大堂个别灭火器未按规定频度点检。	1. 已整改 2. 已整改
144	福州晋都戴斯酒店	福州市连江北路 487 号	消防通道堆放杂物	已整改
145	晋安区蓝瓶子 KTV	福州市晋安区南平东路 98 号	消防通道应急照明灯部分损坏	已整改
16	晋安区酷秀 KTV	新店镇南平东路 19 号	消防通道堆放杂物	已整改
147	晋安区初识娱乐室	世欧王庄公主塔	个别灭火器未按规定频度点检	已整改
148	晋安区迪卡游艺	世欧王庄北楼负一楼	消防安全门未全开	已整改
149	晋安区神秘小镇机械密室	东二环泰禾广场一期 7 号楼	1. 部分灭火器过期; 2. 疏散门未向疏散方向开启	1. 已整改 2. 已整改
150	晋安区大花猫沉浸式剧本	长乐北路 25 号如家酒店 2 楼	1. 见消防设施维保记录; 2. 消防栓内配件缺失 (消防水枪)	1. 已整改 2. 已整改
151	晋安区亦童剧本杀	晋连路 37 号二层	1. 场所内联动感烟探测器无动作信号; 2. 灭火器配置数量不足	1. 已整改 2. 已整改
152	福州新紫阳大酒店	福州市晋安区福新路与长乐路交叉口 127 号	1. 常闭式消防门敞开 2. 消防通道摆放椅子等杂物 3. 消防通道部分楼层灯光故障	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
153	飞云峡景区	福州市晋安区寿山乡岭头村	临时区域救生圈配备不足	已整改
154	福州晋都戴斯酒店	福州市连江北路 487 号	1. 常闭式消防门敞开 2. 消防通道摆放椅子等杂物 3. 地下室过道内存在电动车充电现象	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改

			4.地下室个别灭火器未按规定频度点检	
155	晋安区云境剧本杀	福马路福城钱隆大地9号楼	场所内无任何应急照明及应急疏散指示标识	已整改
156	福州名城大酒店	马尾区马尾镇江滨东大道86号	1.负一楼男浴区安全出口灯不亮 2.东侧客梯口火灾报警器故障	1.已整改 2.已整改
157	长乐区远帆旅行社	航城街道锦江花园1#楼9号店	灭火器压力不足	已整改
158	长乐区南阳红色景区	江田镇南阳村	省委旧址、党史纪念馆灭火器未定期检查	已整改
159	长乐区翔宇旅行社	航城街道万星广场	灭火器未按定期检查	已整改
160	长乐区众览旅行社	吴航街道西洋中路	灭火器检查记录表未放置显眼位置	已整改
161	长乐区琴江满族村	吴航街道琴江村	灭火器未按月检查	已整改
162	长乐区东湖数字小镇	长乐区文武砂街道东湖路1号	1.消防栓前杂物堵塞 2.消防门打不开 3.检查记录表未更新	1.已整改 2.已整改 3.已整改
163	长乐区商务印书馆	长乐区文武砂街道文松路660号海峡青少年活动中心西侧1-3楼	1.2和3层消防栓未定期检查 2.部分消防门上锁	1.已整改 2.已整改
164	长乐区华辉旅行社	吴航街道胜利路三峰巷21号	灭火器未按定期检查	已整改
165	长乐区蚁行天下旅行社	航城街道吴航路1000-143号	2个灭火器均已过期	已整改
166	闽江河口国家湿地公园	潭头镇克凤村凤井路700号	1.博物馆一楼有一个消火栓三月检查未更新 2.消控中心值班室值班表当日未签到	1.已整改 2.已整改
167	长乐区琴江满族村	吴航街道琴江村	1处灭火器未定期检查	已整改
168	长乐区天一酒店	长乐区航城街道吴航路57号	自动报警运行记录表未根据人员值班时间变动及时调整	已整改
169	长乐区裕利达酒店	长乐区航城街道朝阳北路1号	安全材料归档混乱	已整改
170	长乐区富盛公寓	长乐区湖南镇鹏谢村鹏程路2-1号	消防栓灭火器未及时检查	已整改
171	长乐区显应官	漳港街道仙岐村	暂缺五一值班表	已整改
172	长乐区梅花古城	梅花镇	1.灭火器检查表未及时更新	1.已整改

			2. 家风家训馆 1 楼、2 楼未配备灭火器	2. 已整改
173	长乐区欢兔/众览	吴航街道西洋中路	灭火器检查记录只更新到三月	已整改
174	长乐区裕利达酒店	长乐区航城街道朝阳北路 1 号	部分灭火器检查表填写不规范	已整改
175	长乐区猴屿洞天岩	吴航街道猴屿乡猴屿村	游客服务中心灭火器五月未检查	已整改
176	长乐区琴江满族村	吴航街道琴江村	1. 消防站未定期检查器材维护保养情况 2. 部分消防栓五月未检查	1. 已整改 2. 已整改
177	长乐区大西洋歌舞城	吴航街道西洋中路 5-5 号	部分灭火器、消防栓巡查记录不全	已整改
178	长乐区哆咪咪音乐会所	江田镇三溪村东滨路 85 号	灭火器巡查记录缺失	已整改
179	长乐区金海湾音乐会所	友爱村联建路 2 号	灭火器巡查记录缺失	已整改
180	长乐区世纪之星网吧	金峰纺织城	灭火器超过有效期	已整改
181	长乐区花开富贵娱乐有限公司	航城广场南路 888 号 3 栋 402 室	有个安全出口堆放杂物	已整改
182	长乐区翰林书院	长乐吴航路龙芝大厦 3 楼	安全指示灯数量不足	已整改
183	长乐区 OTTO2 艺术美学机构	吴航路 1000-107 号	灭火器数量不足	已整改
184	长乐区青禾画廊	长乐区培青路 17 号	安全指示灯数量不足	已整改
185	长乐区秦汉胡同	广场路 666-801	安全指示灯数量不足	已整改
186	长乐区青童美术	长乐区朝阳北路皇庭美域 8 座	灭火器数量不足	已整改
187	长乐区秉言语训	长乐区吴航路 1000-100 号	消防通道堆放杂物	已整改
188	长乐区踏歌舞蹈	长乐区三峰路滨江一栋三楼	安全指示灯数量不足	已整改
189	长乐区方正写字教育	漳港街道时代广场	消防通道锁闭	已整改
190	长乐区艺启柚果美术	龙湖天宸	安全指示灯数量不足	已整改
191	长乐区升雅钢琴音乐中心	首占镇正铎路 98-35 号 2 楼	灭火器数量不足	已整改
192	长乐区壹点美术工作室	海峡路 9-45 号	灭火器数量不足	已整改
193	长乐区炸舞团	国际明珠三楼	消防通道堆放杂物	已整改

194	长乐区古风书院	金峰医院旁敏典瓷砖二楼	消防通道堆放杂物	已整改
195	长乐区妙语教育培训中心	西洋路盛昌花园综合商厦9号店	消防通道锁闭	已整改
196	长乐区星火艺术培训中心	西洋中路110号国际明珠三层E区	消防通道锁闭	已整改
197	长乐区云上艺术培训中心	吴航路1000号皇庭丹郡13幢1层S34-36店	消防通道锁闭	已整改
198	长乐区手足教育培训学校	金峰镇胪东二路1号胪峰广场二层	消防通道堆放杂物	已整改
199	福州市长乐区星火艺术培训中心有限公司	长乐区吴航街道西洋中路110号国际明珠三层E区商场	安全出口堆放杂物	已整改
200	长乐区老麦克琴行	首占镇正铎路98-30	应急灯损坏	已整改
201	长乐区乐言书院	航城街道广场路666-801号	未贴安全指示地标	已整改
202	长乐区梦马琴行	航城街道吴航路1000号皇庭丹郡13幢2层	安全出口堆放杂物	已整改
203	长乐区神墨艺术培训学校	航城街道吴航路1000号皇庭丹郡13幢2层99-100	安全出口堆放杂物	已整改
204	商务印书馆	长乐区文武砂街道文松路660号海峡青少年活动中心西侧1-3楼	消火栓未定期检查、安全通道上锁	已整改
205	闽江河口国家湿地公园	潭头镇克凤村凤井路700号	灭火器故障	已整改
206	长乐区裕利达酒店	长乐区航城街道朝阳北路1号	1. 排烟系统存在隐患 2. 消防面罩需放置在显眼处	1. 已整改 2. 已整改
207	闽江河口国家湿地公园	潭头镇克凤村凤井路700号	1. 灭火器未定期检查 2. 部分灭火器压力过大 3. 消防栓没有水	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
208	猴屿洞天岩	吴航街道猴屿乡猴屿村	1. 部分灭火器压力过大 2. 灭火器未定期检查 3. 售票处杂物堆积	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
209	长乐区电竞蜂网吧	航城吴航路988号	安全出口指示灯损坏	已整改
210	长乐区爱迪乐娱乐	南山体育中心西侧	过道应急灯损坏	已整改

211	长乐区魔法奇缘文化娱乐	航城吴航路 988 号二层	安全通道堆放杂物	已整改
212	长乐区胜利网吧	湖南镇鹏程路滨海星城 5#03 店	部分灭火器巡查记录不全	已整改
213	罗源县艺新美术培训中心有限公司	滨海新城松岐路商业街 ES2-15、ES2-16	缺灭火器检查记录	已整改
214	罗源县艺舞艺术培训中心有限公司	罗源县松山镇滨海新城商务中心 2 栋 911-913 室	1. 灭火器过期 2. 无消防演练记录 3. 缺少灭火器检查记录	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
215	罗源县三人行艺术培训中心有限公司	松山镇水岸路 1-80 至 85 号	安全通道堵塞	已整改
216	罗源县柔谦国士艺术培训中心有限责任公司	罗源县西兰乡洋坪村 11 号 103-108 室	1. 近期未做应急疏散演练 2. 缺少灭火器检查记录	1. 已整改 2. 已整改
217	罗源县美艺艺术培训中心有限公司	罗源县罗中路 5 号	1. 安全通道有杂物堆积 2. 近期未做应急疏散演练	1. 已整改 2. 已整改
218	罗源县洪恩学堂	罗源县城关莲花西区 16 号二楼	1. 安全通道堵塞 2. 近期未做应急疏散演练	1. 已整改 2. 已整改
219	罗源博懿艺术培训中心有限公司	罗源县松山镇滨海路 2 号世纪金源购物中心 B 区 3 层 050a 铺	1. 消防通道上锁 2. 灭火器过期	1. 已整改 2. 已整改
220	罗源县凯璇体育培训中心有限公司	松山镇罗川路 18-1 号	消防通道有杂物	已整改
221	罗源县超伦体育培训中心有限公司	罗中路 16 号 72 店面	消防通道有杂物	已整改
222	罗源县城关强森健身俱乐部	罗源县罗中路 16-30	灭火器巡查记录不完整	已整改
223	罗源县凤山镇健力美健身俱乐部	西大路 8 号	灭火器巡查记录不完整	已整改
224	罗源县肖肖餐饮店	滨海新城商业街 G 区 2#02 号、03 号 (楼上 5 号-9 号)	消防巡查未落实	已整改
225	罗源县签尚百味歌舞厅	滨海新城风情商业街 B2-20、21、22	消防巡查未落实	已整改
226	罗源县山奇华仔餐饮服务部	滨海新城商业古街 B8-01-06	消防巡查未落实	已整改

227	罗源新东方大酒店	松山镇 104 国道北侧新东方大厦	消防栓、灭火器巡查记录不全	已整改
228	罗源县星期六音乐餐吧	罗源县滨海新城商业街 B6-16-17-18	消防栓门前堆放杂物，影响消防栓门开闭	已整改
229	罗源县夜星空歌舞厅	滨海新城风情商业街 B1-39.40	消防门前堆放杂物	已整改
230	罗源县海贼王网吧有限责任公司	滨海新城风情商业街 C1-43-47 店面 二层	1. 部分灭火器过期 2. 消防设施无巡查记录 3. 消防栓被遮挡	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
231	罗源县极速网吧科技有限公司	罗源县松山镇滨海新城风情商业街 17-8 号、17-9 号	消防设施无巡查记录	已整改
232	福州罗源湾假日旅行社有限公司	罗源县凤山镇万豪(城市广场)小区 8#楼 01 号、02 号	灭火器过期	已整改
233	福州罗源星辰假期旅行社有限公司	福建省罗源县凤山镇罗中路 12 号岐 阳金尊名城 B 区 2 座 403 室	灭火器过期	已整改
234	罗源县城关百达翡丽音乐会所	凤山镇凤南西路 1 号(山水大酒店)	灭火器巡查记录不完整	已整改
235	罗源县城关玛莎拉蒂音乐会所	凤山镇凤南西路 8 号	灭火器巡查记录不完整	已整改
236	罗源县周大叔音乐餐吧	滨海新城风情商业街 C2-22、25、26	1. 应急通道锁闭且有杂物堵塞 2. 消防巡查记录未落实	1. 已整改 2. 已整改
237	罗源县滨海新城壹零零壹音乐俱 乐部	滨海新城风情商业街 C8-6、7	应急通道锁闭且有杂物堵塞	已整改
238	罗源县凯爵歌舞厅	罗川南路时代大厦三层	安全出口有杂物堵塞	已整改
239	罗源县新起点音乐餐吧	滨海新城风情商业街 C2-01	灭火器过期失效	已整改
240	罗源县酒零时代餐饮店	滨海新城风情商业街 A3#5-9	应急通道锁闭且有杂物堵塞	已整改
241	罗源新东方大酒店有限责任公司	松山镇 104 国道北侧新东方大厦	灭火器巡查表未落实	已整改
242	罗源县洛夫特网吧	凤山镇罗川中路 5 号瑞都花园 2 层	灭火器过期失效	已整改
243	罗源县不晚营地音乐餐厅	滨海新城风情商业街 2-16、2-17、 2-18、2-20 和 2-21 楼上	灭火器巡查表未落实	已整改

244	闽侯县上街金桥网吧	闽侯县上街镇上街新街 8 号	1. 部分灭火器过期 2. 灭火器检查记录未更新	1. 已整改 2. 已整改
245	闽侯县上街秀云网吧	闽侯县上街镇上街新街 108 号	应急灯数量不足	已整改
246	闽侯县雏鹰科技培训学校	甘蔗街道校园路 132 号	安全出口指示标识不足	已整改
247	闽侯县让梨游乐管理有限公司	闽侯县甘蔗街道县石山西大道闽侯万家广场 5 号楼第三层 5307、5308	1. 灭火器箱损坏 2. 部分灭火器被遮挡 3. 未设置灭火器巡查记录表	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
248	福州市同心圆投资管理公司闽侯上街永嘉天地分公司	闽侯县上街镇国滨大道永嘉天地 3 楼乐炫风超乐空间	1. 设备线路杂乱 2. 灭火器使用培训不到位	1. 已整改 2. 已整改
249	闽侯县上街侨福歌城	闽侯县上街镇国滨大道 268 号永嘉天地 14#楼四层	防火门闭门器故障	已整改
250	闽侯县青口炫技星空电玩城	闽侯县青口镇农光路 89 号正祥商业广场室内 3 层 301、320 商铺	消防栓前堆放杂物	已整改
251	闽侯县开思网宇欢乐十八网吧	闽侯县荆溪镇厚屿村厚屿 80 号二层	1. 安全出口自动闭门器损坏 2. 灭火器数量不足	1. 已整改 2. 已整改
252	福州市闽侯县七号网络服务有限公司	闽侯县上街镇国宾大道 233 号博仕后家园 B 区 2-1#楼 1 层 114 店面	1. 灭火器巡查记录未更新 2. 消防水带过期	1. 已整改 2. 已整改
253	闽侯县鑫瑞网吧	闽侯荆溪镇荆溪中大道 2 号中铁城吉第(一期)A-S5 号楼 2 层商铺 201	安全通道堆放杂物	已整改
254	闽侯县开思网宇阳光部落网吧	闽侯县荆溪镇荆溪中大道 2 号中铁城一期	安全出口未安装闭门器	已整改
255	闽侯县让梨游乐管理有限公司	闽侯县甘蔗街道县石山西大道闽侯万家广场 5 号楼第三层 5307、5308	灭火器未定期巡查	已整改
256	闽侯县甘蔗华胜动漫城	闽侯县甘蔗街道县石山西大道万家广场 7 号楼第三层 318-320	消防栓内堆放杂物	已整改
257	闽侯县甘蔗德盛网吧	闽侯县甘蔗街道新城员工公寓 18#D07-D12G 一层	安全出口堆放杂物	已整改

258	闽侯县青口艺时代教育培训学校	青口镇新城路 176 号电信大楼	安全出口处悬挂易燃 PVC 塑料门帘	已整改
259	福州市闽侯县八闽汇星艺术培训有限公司	上街镇国宾大道 280 号深融财富中心 3#楼 2 层 202 商务办公	电梯间堆放易燃物	已整改
260	福州市闽侯县白塔岭培训中心有限公司	闽侯县南通镇芹洲路 6 号(海峡鑫天地)瑞	消防通道上锁	已整改
261	福州言志艺术培训有限公司	上街镇国宾大道 346、348、350 号梅园上街广场 2#楼 1 层 102 商业	应急疏散指示灯数量不足	已整改
262	福州市闽侯县九歌文化艺术培训学校有限公司	闽侯县上街镇闽都大庄园沿街商住 3#月亮座二层	未设置场所安全疏散指示图	已整改
263	闽侯童心艺术培训中心	青口镇青圃村	教室未设置应急灯	已整改
264	闽侯县青溪艺术培训有限责任公司	闽侯县上街镇邱阳东路 8 号 3	1. 楼梯间堆放可燃物 2. 安全出口处悬挂易燃 PVC 塑料门帘	1. 已整改 2. 已整改
265	福州市闽侯县向昞学堂艺术培训有限公司	尚干镇新榕路 16-6 号海峡汽车文化广场(一期 4S 店) 4S 店-b1	1. 楼梯间堆放易燃物 2. 未设置场所安全疏散指示图	1. 已整改 2. 已整改
266	小小萌兔艺术培训(福州市)有限公司	闽侯县上街镇源通东路 198 号阳光理想城三期 1#楼 09 复式商业用房	空调管悬挂易燃挂件	已整改
267	闽侯县青口艺时代教育培训学校	青口镇新城路 176 号电信大楼	楼梯间堆放易燃物	已整改
268	福州市闽侯县白塔岭培训中心有限公司	闽侯县南通镇芹洲路 6 号(海峡鑫天地)瑞	配电房堆放杂物	已整改
269	福州市闽侯县八闽汇星艺术培训有限公司	上街镇国宾大道 280 号深融财富中心 3#楼 2 层 202 商务办公	安全通道指示灯不亮	已整改
270	闽侯县青溪艺术培训有限责任公司	闽侯县上街镇邱阳东路 8 号 3	配电箱未黏贴“电箱危险”标识	已整改
271	福州市闽侯县向昞学堂艺术培训有限公司	尚干镇新榕路 16-6 号海峡汽车文化广场(一期 4S 店) 4S 店-b1	消控室风机房未粘贴标识	已整改
272	福州市闽侯县九歌文化艺术培训学校有限公司	闽侯县上街镇闽都大庄园沿街商住 3#月亮座二层	教室未设置应急灯	已整改

273	福州言志艺术培训有限公司	上街镇国宾大道 346、348、350 号梅园上街广场 2#楼 1 层 102 商业	防火门锁损坏	已整改
274	福州市闽侯县白塔岭培训中心有限公司	闽侯县南通镇芹洲路 6 号(海峡鑫天地)瑞	灭火器检查记录未更新	已整改
275	三叠井森林公园	闽侯县荆溪镇仁洲村	2 个灭火器过期	已整改
276	凤翔首邑温泉度假村	闽侯县荆溪东大道 41 号	配电箱警示标识缺失	已整改
277	三叠井森林公园	闽侯县荆溪镇仁洲村	景区内灭火器数量较少	已整改
278	闽清九宫音乐坊	闽清县梅城镇	消防数量不够	已整改
279	闽清启源大酒店	闽清县梅城镇解放大街	指示标识数量不够	已整改
280	闽清好山名郡音乐坊	闽清县梅溪镇	消防栓破损	已整改
281	闽清华侨城旅行社	闽清县梅城镇	灭火器过期	已整改
282	闽清九野小镇	闽清县东桥镇	第三方检测提出的问题未整改	已整改
283	闽清明月花房	闽清县东桥镇	消防设备器材不足	已整改
284	闽清华侨旅行社	闽清县梅城镇	消防栓破损	已整改
289	闽清星辉旅行社	闽清县梅城镇	灭火器、消防栓未定期检查	已整改
290	闽清九野小镇	闽清县东桥镇	第三方检测提出的问题未整改	已整改
291	闽清新概念 K 吧	闽清县坂东镇	灭火器不足确实 2 个	已整改
292	闽清有成艺术培训	闽清县梅城镇	灭火器数量不够, 缺失 7 个	限时整改
293	闽清领航艺术培训	闽清县坂东镇	安全指示灯不亮 3 个	已整改
294	闽清天园网吧	闽清镇梅城镇	灭火器没有压力	已整改
295	闽清旺家娱乐城	闽清县池园镇	灭火器未按时检查	已整改
296	福建省豪业会务中心	闽清县塔庄镇	指示标牌不够醒目	已整改
297	闽清夜百中音乐坊	闽清县百中镇	一个应急灯未接通	已整改
298	闽清新知识艺术培训	闽清县梅城镇	灭火器数量不够(需增加 6 个)	已整改

299	永泰县绿新岛音乐酒吧	永泰县樟城镇安华商贸城二楼	1. 电线线路进一步采取有效防护措施 2. 消防通道有杂物	已整改
300	永泰县城峰镇馨光之夜音乐会所	永泰县城峰镇银汤路9号11幢401店	灭火器压力不足	已整改
301	永泰富丽豪音乐会所有限公司	福州市永泰县城峰镇汤洋村站前大道3号2幢201室	1. 应急灯没亮 2. 消防通道有杂物 3. 安全出口指示灯没亮	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
302	永泰县星钻娱乐音乐会所	福建省福州市永泰县龙峰村清水坑123号二层	1. 应急灯没亮 2. 灭火器未落实每月检查 3. 纸箱堆积未清理	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
303	永泰县樟城银座音乐酒吧	福建省福州市永泰县樟城镇东街内侧A幢二层1-14轴	1个应急照明灯不能正常使用	已整改
304	福建省钻石年华实业有限公司	永泰县刘岐村立塘68号冠景春城9号楼(酒店)负一层	消防通道有杂物	已整改
305	永泰县百漈沟景区	永泰县梧桐镇三富村	消防器材无定期检查	已整改
306	永泰县云顶景区	永泰县岭路乡对山村8号	1. 冷库未安装内开门 2. 燃气灶损坏需更换	1. 已整改 2. 已整改
307	永泰县天门山景区	永泰县葛岭镇溪洋村7号	消防灭火器未定期检查	已整改
308	永泰县樟城银座音乐酒吧	永泰县樟城镇东街内侧A幢二层1-14轴	1个应急照明灯不能正常使用	已整改
309	福建省钻石年华实业有限公司	永泰县刘岐村立塘68号冠景春城9号楼(酒店)负一层	安全出口指示灯坏了	已整改
310	永泰县东方金铂音乐会所	永泰县樟城镇日出东方	楼梯有箱子等杂物	已整改
311	永泰县星动网吧	永泰县樟城镇南湖路7号永福广场6幢101室	消防栓前面堆积箱子杂物	已整改
312	永泰县绿新岛音乐酒吧	永泰县樟城镇安华商贸城二楼	前台后面物品多杂乱, 建议整理或放置储藏间	已整改

313	永泰县先锋网吧	永泰县城峰镇龙峰园 344-46 号	灭火器压力在红色区域	已整改
314	艺诗露艺术培训学校有限公司	永泰县樟城富裕路 1 号吉祥温泉小区 2 幢 2 层 02 室	门口消防栓打不开	已整改
315	永泰富丽豪音乐会所有限公司	永泰县城峰镇汤洋村站前大道 3 号 2 幢 201 室	机房监控室物品杂物多，建议整理清理下	已整改
316	永泰县香米拉音乐会所	永泰县城峰镇洋亭路 3 号 1 号楼	二楼灭火器数量较少，增设灭火器	已整改
317	永泰县梦扬舞蹈培训学校有限公司	福建省福州市永泰县城峰太原村银场 123 号泰禾红峪 3 号楼	1. 缺少应急灯； 2. 缺少安全出口指示标识、逃生指示标识	已整改
318	福州星夜文化传媒有限公司	永泰县 大洋镇凤凰小区 3 号 2 层	消防通道有杂物	已整改
319	永泰县博之艺教育培训学校有限公司	永泰县樟城镇影院地块安置房 2 号 二层	1. 隐患整改记录不全； 2. 消防通道有花盆架； 3. 灭火器无放置箱	已整改
320	永泰县绿新岛音乐酒吧	永泰县樟城镇安华商贸城二楼	隐患整改记录不全	已整改
321	永泰县东方金铂音乐会所	永泰县樟城镇日出东方	未见安全责任书材料	已整改
322	艺诗露艺术培训学校有限公司	永泰县樟城富裕路 1 号吉祥温泉小区 2 幢 2 层 02 室	1. 内页材料不全； 2. 灭火器未落实每月一检； 3. 内部无禁烟标识	已整改
323	永泰县先锋网吧	永泰县城峰镇龙峰园 344-46 号	缺少培训演练记录	已整改
324	青龙瀑布	永泰县岭路乡潭后村坑仔里	景区安全警示标示不足、商店电线老化	已整改
325	云顶景区	永泰县岭路乡对山村 8 号	应急预案未更新	已整改
326	白马景区	永泰县岭路乡潭后村坑仔里	1. 警示标识不足，增加警示标识； 2. 消防灭火器未定期检查	已整改
327	云顶景区	永泰县岭路乡对山村 8 号	缆车进口处、餐厅应急照明灯损坏	已整改
328	天门山景区	永泰县葛岭镇溪洋村 7 号	安全警示标志老化、不足	已整改
329	云顶景区	永泰县岭路乡对山村 8 号	监控室无值班人员	已整改

330	百漈沟景区	永泰县梧桐镇三富村	监控室无人员值班	已整改
331	连江县童味艺术培训有限公司	凤城镇金安东路 2-54 号二楼	消防栓不出水	已整改
332	连江县绝境罗森文化传播有限公司	县丹凤东路 41 号万星城市广场 A 区 2 号楼第 B1F 层 (BF027-1) 商铺	1. 应急照明灯损坏 2. 消防疏散标识不足、损坏一个 3. 灭火器不足	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
333	爱酷体育、童味艺术 (共有消防通道)	连江县凤城镇金安东路 2-54 号二楼	1. 消防通道楼梯木质结构 2. 通道把手过低、缺失通道标识 3. 电线未套管	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
334	福州市连江森灵奇境文化传播有限责任公司	丹凤东路 41 号万星城市广场 A 区 2 号楼第 B1F 层 (BF027-1) 商铺	灭火器未定期检查记录	已整改
335	连江县潘渡乡壹号网吧	潘渡乡沿江大道 1 号贵安新天地海峡传统文化街 20#楼 2, 3 号店面	1. 电线未套管 2. 场所未开窗配绳 3. 空调老旧 4. 楼梯间有杂物	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
336	连江县工人文化宫服务中心	连江县建兴路 1 号	消控中心监控系统损坏	已整改
337	连江县大地飞歌娱乐城	连江县丹阳镇 104 国道西侧 12#楼	1. 防火门未贴标识 2. 部分安全通道指示标识损坏 3. 门口无禁止酒驾标识 4. 点歌开机没有安全提升 5. 门口无禁止未成年人进入标识	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改 5. 已整改
338	连江县龙悦舞厅	敖江镇丹凤东路 32-34 号	灭火器未定期检查	已整改
339	连江县麦卡娱乐俱乐部	连江县凤城镇文笔路 6-32 号	消防栓、灭火器未定期检查	已整改
340	贵安温泉旅游度假村景区	潘渡乡贵安村贵安大道 7 号	多个灭火器压力值过大	已整改
341	贵安新天地休闲旅游度假区	潘渡乡沿江大道 1 号欢乐世界	灭火器定期检查记录	已整改
342	福清市星旺娱乐城	音西街道龙旺名城 11 号楼 2-3 层	灭火器未按定期检查	已整改

343	福清市帝豪音乐会所	音西街道景观豪庭1号楼2-3号	灭火器检查记录表未放置显眼位置	已整改
344	福清市蹦呷咔娱乐有限公司	音西街道清昌大道27-25号	灭火器记录缺失	已整改
345	福清市天泽富豪会娱乐城	音西街道清昌大道27号2-3层	消防栓前杂物堵塞	已整改
346	福清市紫晶城音乐俱乐部	音西街道清昌大道瑞鑫大酒店4、5	灭火器未按定期检查	已整改
347	福清市朗庭娱乐会所(创元)	音西街道创元大酒店四、五层	灭火器检查记录缺失	已整改
348	福清市奥利亚音乐会所	音西街道福和大道9号裕荣汇 1F-136-2, 2F-201,、202	灭火器检查记录缺失	已整改
349	福清市白蓝阁网吧	福清市龙山街道瑞云街宋井巷150 号二层	灭火器过期	已整改
350	福清市幸福航班网吧	福清市玉屏街道成龙步行街7#二 层2号	灭火器检查记录缺失	已整改
351	翰林冰点网吧	福清市玉屏街道翰林天下地下室1 层	灭火器检查记录缺失	已整改
352	福清市富丽华网吧	福清市城头镇大厝村村头街56号	部分灭火器、消防栓巡查记录不全	已整改
353	福清市日月网吧	福清市城头镇元洪开发区山下村 137号	灭火器巡查记录缺失	已整改
354	福建成龙比尔佳大酒店	石竹街道宏兴村12号	配电箱和管道间门未上锁	已整改
355	福清市星旺娱乐城	音西街道龙旺名城11号楼2-3层	灭火器未按定期检查	已整改
356	福清市帝豪音乐会所	音西街道龙旺名城11号楼2-3层	灭火器检查记录表未放置显眼位置	已整改
357	福清市蹦呷咔娱乐有限公司	福清市音西街道清昌大道27-25号	灭火器记录缺失	已整改
358	福清天泽富豪会娱乐城(冠发)	音西街道清昌大道27号2-3层	消防栓前杂物堵塞	已整改
359	福清市皇钻娱乐有限公司	音西街道清昌大道京都花园1号楼 二至三楼	消防栓未定期检查	已整改
360	福清市紫晶城音乐俱乐部	音西街道清昌大道瑞鑫大酒店4、5	灭火器未按定期检查	已整改
361	福清市朗庭娱乐会所(创元)	音西街道创元大酒店四、五层	灭火器检查记录缺失	已整改

362	福清市奥利亚音乐会所	音西街道福和大道9号裕荣汇 1F-136-2, 2F-201、202	灭火器检查记录缺失	已整改
363	福清市梦幻城的士高娱乐有限公司	福清市音西街道国际商展中心二、 三层	1处灭火器未定期检查	已整改
364	福清市歌潮娱乐有限公司	福清市音西街道清昌大道105号万 达广场三层局部	消控室人员值班记录缺失	已整改
365	福清市白蓝阁网吧	龙山街道瑞云街宋井巷150号二层	灭火器过期	已整改
366	福清市幸福航班网吧	玉屏街道成龙步行街7#二层2号	灭火器检查记录缺失	已整改
367	福清市翰林冰点网吧	玉屏街道翰林天下地下室1层	灭火器检查记录缺失	已整改
368	福清市高天晴网吧	阳下街道洪宽工业区员工公寓1号 楼1层	灭火器五月未检查	已整改
369	福清市飞鹿网吧	龙江街道下梧村村委会隔壁	灭火器检查记录缺失	已整改
370	福清市富丽华网吧	福清市城头镇大厝村村头街56号	部分灭火器、消防栓巡查记录不全	已整改
371	福清市日月网吧	城头镇元洪开发区山下村137号	灭火器巡查记录缺失	已整改
372	福清市时光记忆网吧	龙田镇二村金山街204-23-30	灭火器巡查记录缺失	已整改
373	福清市新际网吧	福清市龙田镇上街80号二层	灭火器超过有效期	已整改
374	福清市锦煌乐园网吧	福清市港头镇百幕综合楼二层	有个安全出口堆放杂物	已整改
375	福建成龙比尔佳大酒店	石竹街道宏兴村12号	配电箱和管道间门未上锁	已整改
376	福清后溪旅游区	福清市一都镇东方第一漂附近	部分灭火器使用年限较长	已整改
377	一都镇东山村东关寨	福州市福清市一都镇东山村	1. 部分灭火器检查表未更新检查日期 2. 部分灭火器过期	1. 已整改 2. 已整改
378	福清市龙山乐吃夹玩具商行	福清市龙山利桥街303号B1栋 B1025. B1026	消防器材未有同步巡查记录	已整改
379	福清市星歌汇娱乐有限公司	福清市龙田镇上一村	大厅一应急灯插头未插上	已整改
380	福清市东乐迪娱乐中心	城头镇元城路7号2栋120室	消防通道有杂物	已整改

381	福清市赤道网吧宏路店	福清成龙比尔佳大酒店附近	消防通道堵塞	已整改
382	福清市谜谈密室	福清市音西谜谈游艺活动室	1. 两扇消防门处于关闭状态，其中一扇被人为锁死 2. 场所内安全出口应急指示灯故障 3. 地面逃生指示牌粘贴不规范	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
383	中共福清县委成立旧址	福清市阳下街道滌头村	1. 室内窗户设置不利于自然排烟 2. 部分强电电线贴木梁明敷 3. 灭火器设置不足等	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
384	福清市东关寨	福清市一都镇东山村	1. 香案防火措施不到位 2. 微型消防站器材不足等	1. 已整改 2. 已整改
385	福清市文化艺术中心	福清市两馆一中心	办公区楼道未安装闭门器	已整改
386	福清成龙比尔佳大酒店	石竹街道宏兴村 12 号	1. 餐厅走道疏散指示灯具安装位置不符合要求 2. 厨房应急照明灯具均不工作 3. 厨房电热开水器处布线凌乱，明敷线路无防火保护措施 4. 厨房内灭火器有效期超期	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
387	福清冠发君悦大酒店	福清市清昌大道 27 号	1. 大堂两侧安全出口上方未设置安全出口指示标志灯 2. 厨房喷淋头型号及安装方式均不符合规范要求 3. 厨房报警探测器悬挂半空未吸顶安装，联接线路裸露，无有效防火措施	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
388	福州市马尾区星光网吧	马尾区君竹路金海大厦三层	过道堆放两个纸箱	已整改