

附件

福州市文旅系统消防安全隐患清单

序号	隐患点名称	地址	隐患内容	整治目标及时限	属地政府	行业主管部门	隐患级别(一般/较大/重大)	是否完成整治	整治完成情况	整治完成时间
1	福州美伦大饭店	福州市北环西路108号	1具灭火器失效;一楼安全通道被锁;二楼疏散指示灯未亮;二楼防火门无法关闭	限期整改	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.5
2	公馆KTV	利嘉大厦世界4层	灭火器过期	一周内更换新灭火器	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.4
3	璞利会俱乐部	福飞南路与北环中路交叉口	至尊璞包厢口一个电源插座距消防栓仅3米	切断电源,并封闭	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.12
4	普罗旺斯ktv	北二环西路78号	消防通道杂物堵塞	清除消防通道杂物	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.24
5	呼啦啦KTV(五一阳光店)	五一北路186号利嘉大世界2层	灭火器过期	一周内更换新灭火器	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.5.17
6	魅ktv	恒宇国际1#、2#连接体2层	消防通道堆放杂物	清除消防通道杂物	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.6.1
7	威美斯	六一中路28号佳盛广场三、四层	消防巡查记录不全	补全消防巡查记录	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.6.10
8	福州顺达娱乐有限公司	台江路47号华联商厦三、四层	消防栓检查台账未登记	现场立即重新检查补登	台江区	台江区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.2
9	台江区主玩网咖	工业路205号负1层	消防通道锁闭	现场立即打开	台江区	台江区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.2
10	台江区夜猫网吧	君临盛世茶亭耀商楼28-34号	消防通道堆放杂物	限期搬离	台江区	台江区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.9
11	台江区宝龙乐园	宝龙城市广场负一层227至231	消防通道堆放杂物	搬走杂物立即整改	台江区	台江区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.22
12	台江区威美斯娱乐公司	宝龙城市广场迪厅3层A-3	消防通道堆放杂物	搬走杂物立即整改	台江区	台江区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.22
13	仓山区金鼎音乐广场	仓山区福峡路88号	消防通道堆放杂物	三天	城门镇	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.13
14	荷兰领事馆旧址	仓前街道梅坞社区	部分消防器材失效;杂物堆积;日常巡查记录表缺失	三天	仓前街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.25
15	卫理公会总部旧址	仓前街道乐群路14号	无疏散指示标志;消防器材数量不足	三天	仓前街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.25
16	清邮政司宿舍	仓前街道爱国路2号	消防器材数量不足	三天	仓前街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.25
17	亭下山卓宅	仓前街道亭下路69号	疏散标志不规范;灭火器数量不足;通道堵塞	三天	仓前街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.25

18	濂江书院	城门镇濂江村泰山官边	疏散指示标志安装不规范	三个工作日	城门镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.4
19	螺洲陈氏五楼	螺洲镇店前村后门垵	疏散指示标志安装不规范	三个工作日	螺洲镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
20	螺洲陈氏宗祠	螺洲镇店前村祠堂前街中段	部分应急照明灯和疏散指示标志失效	三个工作日	螺洲镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
21	螺洲天后宫	螺洲镇店前村江墘垵	疏散指示标志、防疫检查记录表和标识缺失	三个工作日	螺洲镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
22	螺洲孔庙	螺洲镇吴厝村	疏散指示标志和应急照明灯缺失	三个工作日	螺洲镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
23	陈若霖故居	螺洲镇店前村江乾垵	消防器材数量不足	三个工作日	螺洲镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
24	浦口将军庙	盖山浦口村将军庙直街7号	部分灭火器失效;日常巡查记录表缺失	三个工作日	盖山镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
25	郑氏祠堂	盖山镇高湖村高湖市场旁	部分灭火器失效;安装氛围灯;疏散标志缺失;应急灯数量不足	三个工作日	盖山镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
26	义序黄氏宗祠	盖山镇中亭村68号	疏散标志、应急灯、日常巡查记录表缺失;部分消防器材失效	三个工作日	盖山镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
27	龙院8号	盖山镇高湖村	部分消防器材不能有效使用	三个工作日	盖山镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
28	陈东忠烈祠	建新镇横龙村	无疏散指示标志和应急照明灯;部分消防器材失效;杂物堆积	三个工作日	建新镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.11
29	陈祺厝	建新镇横龙村后垵19号	消防日常巡查记录表缺失	三个工作日	建新镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.11
30	金山塔寺	建新镇洪塘社区乌龙江中	疏散标志安装不规范;应急灯数量不足;有燃烛、焚香现象	三个工作日	建新镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.11
31	张经祠	建新镇洪塘社区	疏散标志安装不规范;日常巡查记录表缺失	三个工作日	建新镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.11
32	长兴禅寺	岭后路鹤头凤岭21号	疏散标志安装不规范	三个工作日	对湖街道	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.11
33	上渡闽王庙	上渡街道红星社区檀越境	日常巡查记录表缺失	三个工作日	上渡街道	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.11
34	望北台真武庙	黄柏岭鹭岭里29-33号	疏散标志安装不规范	三个工作日	上渡街道	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.11
35	仓山区理想网吧	盖山镇高湖桥南新村	消防安全门锁闭	立即整改	盖山镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.1.25
36	仓山区时尚网吧	仓山区则徐大道65号	消防通道堆放杂物	立即整改	三叉街道	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
37	仓山区翱翔网吧	东盛花园17号楼	消防通道堆放杂物	立即整改	东升街道	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.9
38	仓山区在线一方网吧	金榕南路553号	消防通道堆放杂物	立即整改	金山街道	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.22

39	福州鑫宇娱乐有限公司	仓山区三高路海通广场4层	安全出口照明灯损坏一盏、灭火器箱损坏两个	三天	仓山镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.28
40	仓山区鸿联网吧	仓山区金工路1号	通道堆放杂物	立即整改	建新镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
41	仓山区开心网吧	仓山区首山路郑安村32号	通道堆放杂物	立即整改	仓山镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.10
42	仓山区新世纪网吧	仓山区迎宾路下濂苑1号	场内停放电动车	立即整改	盖山镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.16
43	礮溪林家庙	城门镇濂江村	巡查记录表缺失	五个工作日	城门镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.11
44	林尚书家庙	城门镇狮山村	疏散指示标志、应急照明灯不能使用	五个工作日	城门镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2020.3.11
45	天水赵氏宗祠	盖山镇天水村	日常巡查记录表不健全；文物点抽烟	五个工作日	盖山镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.11
46	阳岐严氏祠堂	盖山镇下岐村村委对面	消防器材数量不足	五个工作日	盖山镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.11
47	阳岐尚书祖庙	盖山镇上岐村	应急照明灯数量不足；杂物堆积	五个工作日	盖山镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.11
48	阳岐陈氏宗祠	盖山镇上岐村阳岐小学内	无疏散指示标志和应急照明灯；灭火器数量不足	五个工作日	盖山镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.11
49	梁厝梁敬玖宅	城门镇梁厝村下里街79号	消防器材放置杂乱	立即整改	城门镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.12
50	仓山区幻海网吧	红江新村商住楼2号二层	通道堆放杂物	立即整改	建新镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.22
51	仓山区三角洲网吧	金山工业区三期生活配套房店面05-06号二层	门口电动车充电	立即整改	建新镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.23
52	鹤巢寺	盖山镇盘屿村高盖山南麓	日常巡查表不健全；消防器材过期	四个工作日	盖山镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
53	妙峰寺	盖山镇盘屿村高盖山	日常巡查表不健全	四个工作日	盖山镇	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
54	春记茶行旧址	临江街道共和路22-24号	施工现场未配备灭火器	五个工作日	临江街道	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.14
55	卫理公会总部旧址	仓前街道乐群路14号	个别灭火器过期	四个工作日	仓前街道	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.15
56	爱国路2号	仓前街道爱国路2号(原5号)	消防器材巡查表不规范	四个工作日	仓前街道	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.15
57	亭下山卓宅	仓前街道亭下路69号	个别灭火器过期	四个工作日	仓前街道	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.15
58	仓山区在线一方网吧	金山街道金榕南路553号	门口电动车充电	立即整改	金山街道	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.2
59	福州悦动空间文化发展有限公司	仓山万达广场A区2层A02	有一个消防器材箱体破损	2天	金山街道	仓山区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.17

60	林尚书家庙	城门镇狮山村	电动车文物场所内充电	立即整改	城门镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.22
61	潘墩清代建筑群	城门镇潘墩村	无疏散指示标识和应急照明灯;文物古建筑内燃烛焚香	五个工作日	城门镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.29
62	林浦泰山宫	城门镇濂江村	杂物堆积	五个工作日	城门镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.29
63	仓山区图书馆	仓山少体校体育综合馆 5-7 层	6 层女厕洗手台、便池漏电	解决漏电问题	金山街道	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.18
64	相公庙	建新镇淮安社区	部分应急照明灯不能有效使用;未定点燃烛焚香;杂物堆积	五个工作日	建新镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.29
65	张经祠	建新镇洪塘社区	文物建筑内焚香	立即整改	建新镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.23
66	梁厝三翁堂	城门镇梁厝村 79-1 号	灭火器布置不规范	立即整改	城门镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.11
67	仓山区新天辰网吧	福湾新城秋月苑 40#一层 06 店面	门口电动车充电	立即整改	建新镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.11
68	仓山区鑫成网吧	仓山区城门镇庐厦村西亭 3 号	门口电动车充电	立即整改	城门镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.12
69	仓山区超速网吧	城门镇城门村城楼 300 号一层	门口电动车充电	立即整改	城门镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.12
70	仓山区常来常网网吧	金山碧水夏沁苑 16 栋 05-07 店面	门口电动车充电	立即整改	金山街道	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.24
71	仓山区可可网吧	金山工业区生活配套房 1 幢 06-07 店面	门口电动车充电	立即整改	建新镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.2 日
72	仓山区网者归来网吧	金山工业区生活配套房 5#一层 01-02	门口电动车充电	立即整改	建新镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.11.
73	仓山区情网网吧	金山碧水中区傲梅苑 6 座二层	通道有杂物堆放	立即整改	金山街道	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.14.
74	梁守魁宅	城门镇梁厝村梁厝 101 号	部分消防器材过期,消防日常巡查记录表不完善	7 个工作日	城门镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.2
75	蓝灰厝	城门镇梁厝村梁厝 146 号	疏散和安全出口指示标识缺失;消防器材数量不足,部分过期	7 个工作日	城门镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.2
76	梁守纲宅	城门镇梁厝村 170 号	消防器材数量不足,部分过期	7 个工作日	城门镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.2
77	阳岐严氏祠堂	盖山镇下岐村村委对面	无疏散指示标志和应急照明灯;场所内的消防器材失效	10 个工作日	盖山镇	仓山区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.15
78	仓山区图书馆林森绘本馆	仓山区程埔头七星巷	全馆监控故障	方案制定中	仓前街道	仓山区文体旅游局	一般	否	正在整改	方案制定中
79	新紫阳大酒店	长乐北路 127 号	消控室内堆放杂物,电动车违规存放	立整立改	新店镇	晋安区旅游中心	一般	是	已完成整改	2021.3.3
80	好世界大舞厅	福新中路 79 号	北面疏散通道未安装应急照明灯	限期整改	王庄街道	晋安区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.10

81	红派娱乐有限公司	华林路 346 号	电房配电箱无漏电保护器、无警示标志、地面无绝缘橡胶垫	限期整改	茶园街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.10
82	大梦敦煌自助 KTV	招贤路东方伟业广场四楼	应急照明数量不够、第二出口逃生门损坏	限期整改	鼓山镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.10
83	乐游网吧	长乐北路新华园 1-4 号店	消防通道放置物品、安全出口被电脑桌挡堵	立整立改	岳峰镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.9
84	提莫网吧	王庄街 118 号二层	安全通道放置物品、安全出口警示标志错误	立整立改	王庄街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.12
85	海语网吧	晋安兴元小区 1-3 号二层	消防水带盘卷太松、配电箱前放置电脑桌	立整立改	王庄街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.15
86	大明星自助 KTV	福马路名城花园 28 号楼	消防水带盘卷不规范	立整立改	王庄街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.5.10
87	乐透自助 KTV	长乐北路岳峰工贸综合楼二层	安全通道无安全出口标识	立整立改	岳峰镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.5.10
88	飞龙网吧	鼓山镇鼓山苑小区 1 号楼 2 层店面	安全通道摆放物品	立整立改	鼓山镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.6.15
89	月亮网吧	晋安区连洋路 123 号	消防栓水带盘卷不规范	立整立改	鼓山镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.6.15
90	马尾区文化馆	罗星西路 19 号马江剧院	消防控制自动系统无法自启	整体升级改造	罗星街道	马尾区文体旅局	一般	否	目前正在进行具体方案设计	2021.7.31
91	长乐新皇家俱乐部	长乐区吴航西洋中路 392 号	一楼有一个灭火器压力不足	立即更换、一天	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.20
92	长乐区新丽晶大酒楼内 KTV	长乐区吴航西洋中路 392 号	灭火器巡查记录不全	立即整改、一天	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.13
93	长乐爱迪乐娱乐休闲广场	长乐区吴航西洋中路 392 号	个别灭火器过期	立即整改、一天	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.20
94	长乐裕利达大酒店内 KTV	长乐区朝阳北路 1 号	消防栓掉落	立即整改、一天	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.15
95	亨屹帝苑娱乐有限公司	广场路 39 号长山湖广场四层	安全出口堆放杂物	立即整改、一天	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.9
96	伊泽网吧	长乐航城渤海楼四层	安全通道放垃圾箱;安全通道门门把损坏	立即整改	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.6
97	江田名流自助音乐会	江田镇福北线先行路	1 楼微型消防站 1 具灭火器压力不足	立即整改	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.22
98	家乐迪文化娱乐有限公司	金峰金港路 8 号 4 层	安全通道堆满杂物	立即整改	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.1
99	水域网吧	长乐吴航国际明珠大厦 3 层	1 盏应急灯损坏;拆除应急灯电源上无关设备	立即整改	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
100	因特休闲网吧	长乐吴航河下街兴业楼	安全通道停放电瓶车	立即整改	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
101	长乐元生财富大酒店内 KTV	金峰纺织城综合楼	四具灭火器过期、安全通道关闭	期限整改	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.27

102	金峰国惠大酒店内KTV	金峰庐峰大道	安全出口指示灯不亮	期限整改	长乐区	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.1.29
103	西部网吧	长乐金峰振兴路164号	安全巡查记录不全,无疏散指示灯、应急灯	期限整改	长乐区	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.13
104	长乐新纪元网吧	金峰新东洋娱乐城二层	安全巡查记录不全;消防栓无出水	期限整改	长乐区	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.13
105	天上人间娱乐城(KTV)	长乐航城爱心路203号	电机房电线杂乱;消防栓前有杂物	期限整改	长乐区	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.14
106	长乐朗庭娱乐有限公司(KTV)	吴航郑和中路十洋商场五层	安全通道堆满杂物;安全出口指示灯损坏	期限整改	长乐区	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.14
107	长乐逸品网络科技发展有限公司	漳港永安路滨海望郡2号店	安全巡查记录不全	立即整改	长乐区	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.17
108	新空中猎人网吧	湖南镇漳湖路8号楼c栋205	消防栓内有杂物	立即整改	长乐区	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.19
109	文石天妃庙	潭头镇文石村	杂物堆积较多、堆放香烛	当场整改	潭头镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.1.22
110	高应松祠堂	古槐镇洋布村	堆积杂物;有点香烧蜡现象;灭火器无日常维护检查表	限期整改	古槐镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.8
111	屿中枢密第	古槐镇屿中村	有点香、抽烟现象,灭火器无日常维护检查表	限期整改	古槐镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.8
112	江夏黄氏宗祠	古槐镇青山村	部分灭火器过期,无日常维护检查表,有抽烟现象	限期整改	古槐镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.8
113	宋大儒黄勉斋特祠	古槐镇青山村	灭火器未有日常维护检查表,有点香烧纸现象	限期整改	古槐镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.8
114	九头马民居	鹤上镇岐阳村	靠西侧第一列二进大厅有乱拉电线现象	限期整改	古槐镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.1.14
115	梅花林位官	梅花镇梅新村	正殿八仙桌上有点蜡和置放烧纸现象	限期整改	梅花镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.7
116	琴江旗人街	航城街道琴江村	电线使用塑料套管,有焚香、点蜡现象,供桌上未采取防火措施	限期整改	航城街道	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.9
117	东林双涧寺	罗联乡东林村	大厅储藏室堆放易燃杂物;大殿供桌上有点蜡现象;有抽烟现象	限期整改	罗联乡	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.8
118	桃源第一支部旧址	玉田镇桃源村	供案上有点蜡、焚香现象;旁边放置焚烧炉	限期整改	玉田镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.3
119	营前新街	营前街道营前社区	大多数商户灭火器丢失;电线未套管	限期整改	营前街道	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.4
120	南阳陈氏祠堂	江田镇南阳村	电线套管防火级别低;旁边活动室有大功率烧水壶及抽烟现象	限期整改	江田镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.8
121	林楠故居	文武砂镇壶东村	木柱上有焚香现象;电线不规范;未配灭火器;电线未套管	限期整改	文武砂镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.8
122	湖滨黄氏宗祠	湖南镇湖滨村	有焚香点蜡烧纸现象,灭火器数量不足,电线老旧未套管	限期整改	湖南镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.9

123	九头马民居	鹤上镇岐阳村	住户使用煤气灶明火；电线塑料套管；堆积易燃物；有点香现象；个别乱拉电线；电动车充电	限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.9
124	十洋观察第	吴航街道十洋社区	杂物随处堆放；电线杂乱无章且无金属套管；易燃纸皮纸箱堆放	3.31前限期整改	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.11
125	长乐城隍庙	吴航街道十洋村	堆放易燃杂物；有点香烧蜡；电线无金属套管，部分灭火器过期	3.31前限期整改	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.11
126	江夏黄氏宗祠	古槐镇青山村	主厅供桌上有焚香、点蜡现象。	现场整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.24
127	高应松祠堂	古槐镇洋布村	大厅内有焚香、点蜡现象	现场整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.24
128	枢密第	古槐镇屿中村	主厅内有焚香、点蜡、烧纸现象	现场整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.24
129	东渡杨公祠	玉田镇东渡村	部分灭火器已过期，没有贴定期检查表，毓麟宫内堆放易燃杂物	限期整改	玉田镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.26
130	林柄支祠	江田镇友爱村	未配备灭火器，有点香烧蜡现象	限期整改	江田镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
131	闽江河口湿地公园	潭头镇	灭火器2月无检查记录	1天	潭头镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.1
132	裕利达酒店	吴航街道朝阳北路1号	监控室工作人员未在岗	1天	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.1
133	东湖数字小镇	东湖	消防通道堵塞，灭火器未定期检查	1天	文武砂镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.1
134	九龙山景区	江田镇友爱村	部分灭火器过期	1天	江田镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.1
135	少年儿童图书馆	南山路70号	灭火器陈旧	2.28前整改完毕	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.11
136	图书馆外借部、监控室	新区体育中心东区	个别排插老旧、显示屏维修未完成	3.5前整改完毕	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2121.3.2
137	少年儿童图书馆	南山路70号	个别排插老旧、玻璃窗无逃生锤	3.5前整改完毕	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.3
138	图书馆会议室	新区体育中心东区	书籍数据编辑人员用电安全。书籍包装未清理	3.3前整改完毕	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.3
139	洋中古民居	玉田镇玉田村	灭火器未贴定期检查表；易燃杂物随处堆放	限期整改	玉田镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.10
140	东关司马第	吴航街道东关社区	灭火器日常维护记录不全，8号房屋主厅供桌上有焚香、点蜡现象，且未采取防火措施	限期整改	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.12
141	西关天后宫	吴航街道西关村	灭火器日常维护记录不全，后厅一处墙壁木柱上有私拉乱接电线现象，大厅内部灭火器摆放数量不够	限期整改	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.12
142	马铎第宅	潭头镇岭南村	灭火器全部过期	限期整改	潭头镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.8

143	山边东路94号古民居	漳港街道山边村	未配灭火器；电线凌乱老化；主厅内焚香、点蜡、烧纸现象，未采取防火措施，堆积易燃物	限期整改	漳港街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.10
144	文京陈氏祠堂	漳港街道洋边村	主厅供桌上有焚香、点蜡现象，未采取防火措施；未配备灭火器	限期整改	漳港街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.9
145	文石天妃庙	潭头镇文石村	灭火器全部过期	限期整改	潭头镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
146	鹏上黄氏宗祠	首占镇鹏上村	电线无金属套管；灭火器无定期检查表；杂物随处堆放	3.31前限期整改	首占镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.22
147	李参将军故居	首占镇黄李村	灭火器没有定期检查表	3.31前限期整改	首占镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.22
148	屿中蒋氏宗祠	古槐镇屿中村	有抽烟和停放电动车现象，部分灭火器过期	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
149	福湖郑氏宗祠	古槐镇北湖村	主厅内有焚香、点蜡、烧纸现象；堆放易燃杂物；灭火器数量不足	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
150	郑公盾故居	古槐镇屿北村	电线未套管；未配备灭火器	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
151	陈万春故居	古槐镇湖南村	电线未套管；主厅内有焚香、点蜡现象	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
152	洋下龙兴寺	古槐镇洋下村	文物本体内未配备灭火器，供桌上有点蜡现象	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
153	高楼慈桂厅	古槐镇高楼村	文物本体内未配备灭火器；有焚香点蜡	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
154	感恩九落里	古槐镇感恩村	文物本体正在修缮，施工现场堆积易燃物且未有防火措施；有焚香点蜡和烧纸现象；电线未采取套管绝缘措施	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
155	陈时范第宅	古槐镇井门村	未配灭火器；堆放易燃杂物；有插香烧香现象；电线杂乱且无金属套管	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
156	井门五通尊王庙	古槐镇井门村	有焚香、点蜡烧纸现象，供桌上未采取防火措施，挂有多副帷帐	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
157	林弥矩故居	古槐镇竹田村	电线为塑料套管，且部分电线未套管；灭火器数量不足且部分过期	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
158	竹田西兴寺	古槐镇竹田村	有点蜡烛现象；电线杂乱未套管；灭火器未定期检查；易燃杂物堆放	4.30前限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
159	郑振铎故居	首占镇首占村	易燃杂物堆放；灭火器未定期检查表；电线杂乱且无金属套管	4.30前限期整改	首占镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.22
160	珠湖陈氏福房支祠	首占镇珠湖村	灭火器配备不足，无定期检查表；电动车入内充电；供桌无防火措施	4.30前限期整改	首占镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.22
161	郑世威故居	首占镇首占村	未配备灭火器；杂物随处堆放；电线杂乱且无金属套管	4.30前限期整改	首占镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.22
162	竹林禅寺	古槐镇竹田村	灭火器未定期检查；供桌无防火措施；有烧香点蜡现象；易燃杂物堆放；局部电线未套管	限期整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	否	正在整改	待定

163	营前新街	营前街道营前社区	部分电线未套管,存在商户私拉电线现象	4.30 前限期整改	营前街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.29
164	营前瀛洲寺	营前街道营前社区	灭火器过期,未定期检查;私拉电线且未套管;电动车停放	4.30 前限期整改	营前街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.29
165	东屿文殊寺	营前街道东屿村	部分灭火器过期且数量不足,无定期检查表	4.30 前限期整改	营前街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.29
166	九头马民居	鹤上镇岐阳村	部分电线乱接且未套管;停放有电动车;堆放大量易燃物	4.30 前限期整改	鹤上镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.16
167	林慎思祠	漳港街道渡桥村	电线凌乱老化;堆放有旧木材等易燃物	4.30 前限期整改	漳港街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.23
168	林楠故居	文武砂镇壶东村	灭火器数量不足;第一座民房电线凌乱未套管	5.31 前限期整改	文武砂镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.5.6
169	尚灿公祖厅	文武砂镇岐西村	灭火器数量不足	5.31 前限期整改	文武砂镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.5.6
170	湖滨黄氏宗祠	湖南镇湖滨村	有焚香点蜡烧纸现象;电线凌乱老化	5.31 前限期整改	湖南镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.26
171	倪曙故居	营前街道湖里村	电线杂乱未套管,杂物堆放;电动车入内充电	5.31 前限期整改	营前街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.29
172	梅花天后宫	梅花镇梅新村	私拉电线、电动车充电;部分电线未套管;有焚香、点蜡等现象	5.31 前限期整改	梅花镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.27
173	梅花调羹境林位官	梅花镇梅城社区	部分灭火器过期;有焚香、点蜡现象;存放有大量易燃物品	5.31 前限期整改	梅花镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.27
174	蔡夫人庙	梅花镇梅西社区	有焚香点蜡烧纸现象;电线私拉乱接;部分灭火器过期;供桌上未采取防火措施	5.31 前限期整改	梅花镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.27
175	彭家大院	梅花镇梅南社区	电线凌乱未套管;停放电动车;使用煤气生活明火;灭火器数量不足;堆积有易燃杂物	5.31 前限期整改	梅花镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.27
176	国惠大酒店	航城街道	消防车道有杂物	1 天	航城街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.1
177	猴屿洞天岩	猴屿乡	森林防火巡查待加强	1 天	猴屿乡	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.1
178	长乐金峰鑫光辉煌娱乐广场	长乐金峰镇胪峰大道胪西二路	安全巡航记录不全	立即整改	金峰镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.1
179	长乐两港世纪星光网吧	长乐古槐镇两港工业区华源二楼	安全巡航记录不全、消防栓无水、二楼楼梯转弯处应急灯损坏	立即整改	古槐镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.11
180	飞鱼网吧	长乐江田镇友爱村开发区	灭火器数量不足	再增加 2 粒灭火器	江田镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
181	长乐太空娱乐有限公司	长乐西洋中路 10 号	五楼消防栓没有面板	立即整改	航城街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.12
182	长乐国惠大酒店有限公司(ktv)	长乐金峰镇胪峰大道	消防设施安全巡查记录不全	立即整改	金峰镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.28
183	奇幻网吧	长乐漳港商行东台花园 c 座	安全巡查记录不全	立即整改	漳港镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.23

184	朗庭娱乐有限公司	长乐吴航十洋商务广场五层	消防设施安全巡查记录不全;安全通道堆满杂物	立即整改	吴航街道	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.28
185	明教堂	文岭镇阜山村	文物建筑内电线未套管;灭火器未附有日常维护检查表。	限期整改	文岭镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.14
186	林采故居	文岭镇阜山村	大厅内有焚香、点蜡烧纸现象;灭火器数量不足。	限期整改	文岭镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.14
187	显应官泥塑	漳港街道仙岐村	电信设施线路杂乱,建议撤离	限期整改	漳港街道	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.17
188	欧阳氏故居	鹤上镇桃坑村	灭火器配备不足、未有定期检查表;易燃杂物随处堆放	限期整改	鹤上镇	长乐区文体旅游局	一般	否	正在整改	2021.7.30
189	九头马古民居	鹤上镇岐阳村	公婆厅有干草堆放	限期整改	鹤上镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.30
190	十洋观察第	吴航街道十洋社区	生活杂物堆放较多且杂乱,存在安全隐患。	限期整改	吴航街道	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.7
191	长乐城隍庙	吴航街道十洋村	灭火器无定期检查记录表;大殿后面通道角落堆积有纸箱杂物及空煤气罐	限期整改	吴航街道	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.7
192	琴江旗人街	航城街道琴江村	部分住户灭火器无定期检查记录表;存在私拉电线问题	限期整改	航城街道	长乐区文体旅游局	一般	否	正在整改	2021.6.30
193	湖滨黄氏宗祠	湖南镇湖滨村	有烧香点蜡现象;有易燃杂物堆放	限期整改	湖南镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.21
194	裕利达酒店	吴航街道朝阳北路1号	电梯应急铃故障	1天	吴航街道	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.27
195	蚁行国旅	吴航街道西洋路14-7.8号	缺灭火器	1天	吴航街道	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.29
196	长乐漳港逸品网吧	漳港街道永安路277号1层	一处消防栓门无法打开	1周	漳港街道	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.15
197	西关天后宫	吴航街道西关村	修复施工现场建筑垃圾未及时清理;对下架文物未采取妥当措施加以存放保护。	限期整改	长乐区	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.17
198	江夏黄氏宗祠	古槐镇青山村	大殿内堆放有烧纸、鞭炮、蜡烛等易燃物;灭火器没有日常检查维护记录表。	限期整改	长乐区	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.17
199	黄勉斋特祠	古槐镇青山村	大殿供桌上堆放有烧纸、鞭炮等易燃物;灭火器没有定期检查维护表。	限期整改	古槐镇	长乐区文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.17
200	琴江旗人街	航城街道琴江村	部分住户灭火器没有定期检查记录表;20号店铺(理发店)、9号店铺(食杂店)电线未套管	限期整改	航城街道	长乐区文体旅游局	一般	否	正在整改	待定
201	琴江贾府	航城街道琴江村	灯座裸露、部分电线未套管;灭火器	限期整改	航城街道	长乐区文体旅游局	一般	否	正在整改	待定
202	东关寨	福清市一都镇	灭火器未定期检查更换	2.28前完成整改	一都镇	福清市文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.10
203	东际寺	福清市阳下街道	部分灭火器过期,有点香、烧蜡现象,部分电线线路杂乱未套管	2.28前完成整改	阳下街道	福清市文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.9
204	林则徐祖居	福清市海口镇	物品堆放杂乱,灭火器过期	2.28前完成整改	海口镇	福清市文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.22

205	文武名祠	福清市渔溪镇	灭火器过期	2.28 前完成整改	渔溪镇	福清市文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.25
206	叶氏宗祠	福清市港头镇	部分灭火器过期, 部分电线未套管	2.28 前完成整改	港头镇	福清市文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.25
207	福清市翔鹰娱乐中心	福清市产塘街冠业商厦	灭火器过期	2.28 前完成整改	福清市	福清市文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.27
208	显济庙	一都镇	消防水带未正确放置、灭火器等消防器材未按要求做定期检查	立即整改	福清市	福清市文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.6.15
209	连江县苔藓镇港城音乐会所	秀邦村新村2路175号1、2层	维保记录不全、禁止吸烟标识无	立即整改	苔藓镇	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.22
210	连江县苔录滨港大酒店内KTV	苔藓镇苔录村后港新区	维保记录不全、禁止吸烟标识无	立即整改	苔藓镇	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.22
211	连江苔藓镇后港西岸新动力歌城	连江县苔藓镇后港西岸	小心台阶、安全出口、箭头指示标识缺失	补齐缺失标识	苔藓镇	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.22
212	连江县苔藓镇缀点歌城	苔藓镇苔录后港东南路47号	维保记录不全、禁止吸烟标识缺失	立即整改	苔藓镇	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.22
213	连江县黄岐镇兴海音悦会所	黄岐镇海建街马祖路85号	维保记录不全、禁止吸烟标识缺失	补齐维保记录及标识	黄岐镇	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.22
214	连江黄岐镇碧海蓝天KTV娱乐城	海丰街新城西路3号二层	安全通道堆积杂物、指示标志损坏	立即整改	黄岐镇	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.22
215	福州冠耀名尊汇娱乐有限公司	贵安世纪金源大饭店一层	消防栓 灭火器维保记录不全	补齐维保记录	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.22
216	蓝湾一号音乐会所	蓝湾明珠2栋301、401商场	应急通道堆放杂物	1月15日前整改完毕	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.1.14
217	梦之都音乐会所	罗川中路3号	消防通道堆积杂物、一扇应急通道门无法打开	3月3日前整改完毕	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.1
218	新东方音乐会所	104国道北侧新东方大厦	一个应急逃生指示灯不亮	3月2日前整改完毕	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.1
219	君豪音乐俱乐部	罗源湾开发区江滨南路1号	消防通道外阶梯未安装护栏存在安全隐患	3月5日前整改完毕	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.3
220	星时代音乐会所	罗川南路时代大厦三层	部分应急灯不亮	3月3日前整改完毕	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.3
221	星时代音乐会所	罗川南路时代大厦三层	营业期间, 一扇应急门上锁	立即整改	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.4
222	洛夫特网吧	罗川中路5号瑞都花园二层	安全出口一个应急逃生指示灯不亮	3月20日前整改完毕	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.19
223	百达翡丽音乐会所	凤南西路1号(山水大酒店)	消防安全巡查记录不完善	3月22日前整改完毕	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.22
224	星时代音乐会所	罗川南路时代大厦三层	应急逃生通道堆放杂物	立即整改	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.5.3
225	金尊音乐会所	金源购物中心A栋F3-11、F4-13	二楼应急逃生指示灯不亮; 5月30日前整改完毕	立即整改	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.5.24

226	闽侯县开思网宇廊桥伊梦网吧	白沙新街 33-35 号二楼	部分灭火器过期	立即更换灭火器	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.1.4
227	荆山境	荆溪镇荆溪村 358 号	部分灭火器过期	立即更换灭火器	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.8
228	尚格基庐	小箬乡尚格村林厝 13 号	部分灭火器过期	立即更换灭火器	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.14
229	花桥江氏宗祠	闽侯县洋里乡花桥村内	部分灭火器过期	立即更换灭火器	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.14
230	闽都民俗园	甘蔗街道昙石村	配电房部分供电设备基础下沉、变压器倾斜	下沉修正	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.10
231	闽侯开思网宇天使在线网吧	闽侯县荆溪镇关口村 364 号	部分灭火器过期	立即更换灭火器	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.16
232	闽侯县开思网宇欢乐十八网吧	荆溪镇厚屿村厚屿 80 号二层	灭火器检查记录不全; 存在室内吸烟情况	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.16
233	闽侯县青口唐会音乐厅	博雅星城鑫金月大酒店一层	部分包厢应急灯不亮	立即更换应急灯	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.21
234	闽侯县鑫航网吧	甘蔗街道甘州路 80 号第三层	灭火器配置不足; 安全通道堆放杂物	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.25
235	白沙镇钻石人生 KTV	白沙新城商贸中心三楼	消防水带部分过期; 部分消防栓没水	更换水带, 维修消防栓	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.30
236	闽侯县摩尔网吧	国滨大道 233 号 3-1#2 层 201-208	部分应急灯损坏	立即更换应急灯	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.2
237	闽侯县上街呼拉拉网咖网吧	金屿村西光商住楼连接体 106-3	部分应急灯损坏	立即更换应急灯	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.2
238	闽侯县南通叮当网吧	南通芹洲路 7 号海峡鑫天地超市四层 C 区	部分应急灯损坏	立即更换应急灯	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.2
239	闽侯县南通星辰网络会所	南通镇泰禾首府 S1#楼	消防栓无水; 未设置灭火器检查记录	4.30 前整改完毕	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.30
240	闽侯县让梨娱乐管理有限公司	万家广场 5 号楼第三层 5307、5308	灭火器记录表不全; 灭火器被遮挡, 消防通道上锁; 应急指示灯不亮	3.25 前整改完毕	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
241	闽侯县甘蔗华胜动漫城	万家广场 7 号楼第三层 318-320	灭火器记录表不全; 安全指示标识不合格	3.25 前整改完毕	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
242	闽侯县悦动健身服务有限公司	万家广场 5 号楼第四层	灭火器记录表不全; 部分消防栓无水、门打不开	3.25 前整改完毕	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.25
243	闽侯县鑫航网吧	甘蔗街道甘州路 80 号第三层	部分灭火器过期	立即检查更换灭火器	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.24
244	闽侯县自由空间网吧	甘蔗街道街心路 56 号	地面电线裸露	立即维修	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.25
245	闽侯县艾泽拉斯网吧	甘蔗镇首邑步行街 A 区 1-5#店面	灭火器检查记录表不全	立即更新记录表	闽侯县	闽侯县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.26
246	闽清好多米音乐会所	梅城镇解放大街 67 号二层	灭火器未有近几个月的巡查记录	现场责令其整改到位	梅城镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.15

247	闽清县梅城帝豪娱乐城	梅城镇南北大街111号	近几个月未有巡查记录	现场责令其整改到位	梅城镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.15
248	康辉国旅闽清营业部	闽清县梅城镇	缺少一具灭火器	限期整改 20210215	梅城镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.15
249	携程(福建)国旅闽清营业部	闽清县梅城镇天行大街	缺少两具灭火器	限期整改 20210215	梅城镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.15
250	湖北爱旅纷途国际闽清分社	闽清县梅城镇天行大街	缺少一具灭火器	限期整改 20210215	梅城镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.15
251	闽清县慧诚旅游有限公司	闽清县梅城镇	缺少一具灭火器	限期整改 20210215	梅城镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.15
252	福建中青国旅闽清营业部	闽清县梅城镇城区	缺少两具灭火器	限期整改 20210215	梅城镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.15
253	福建中旅闽清营业部	闽清县梅城镇	缺少一具灭火器	限期整改 20210215	梅城镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.15
254	娘寨	省璜镇良寨村	灭火器配备不够	限期整改 20210310	省璜镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.10
255	横溪卢公堂	省璜镇横溪村	灭火器缺少;在门缝处插香;易燃稻草堆放	限期整改 20210310	省璜镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.10
256	合龙桥	省璜镇合龙社区	周边线缆杂乱	限期整改 20210318	省璜镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.18
257	横溪泗州亭	省璜镇横溪村	直接在木柱缝处插香	现场整改	省璜镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.10
258	宏琳厝	坂东镇新壶村	外部电线杂乱	限期整改 20210410	坂东镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.3
259	闽清县慧诚旅游有限公司	梅城镇解放大街29-29号	缺少一具灭火器	限期整改 20210205	闽清县	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.5
260	闽清县梅城帝豪娱乐城	梅城镇南北大街111号	缺少一具灭火器	限期整改 20210317	梅城镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.7
261	闽清县梅溪镇九歌金海岸音乐坊	闽清县梅溪镇梅溪路	一具灭火器过期	限期整改 20210430	梅溪镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.5.15
262	闽清县梅城镇百荣娱乐城	闽清县梅城镇梅溪南	出口堆放杂物	限期整改 20210403	梅城镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.4.3
263	闽清县池园镇丽星日月星KTV	闽清县池园镇	一盏应急灯不亮,两个安全出口指示灯不亮	限期整改 20210625	池园镇	闽清县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.6.15
264	岳府	闽清县上莲乡	两具灭火器过期	限期整改 20210715	上莲乡	闽清县文体旅游局	一般	否	整改中	2021.7.15
265	永泰县香米拉音乐会所有有限公司	城峰镇洋亭路3号1号楼	杂物堆放	现场整改	城峰镇	永泰县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.3.2
266	福建钻石年华实业有限公司	冠景春城9号楼负一层	安全出口门无法打开	现场整改	城峰镇	永泰县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.9
267	永泰富丽豪音乐会所有有限公司	城峰镇站前大道3号2幢201	杂物堆放	现场整改	城峰镇	永泰县文体旅游局	一般	是	已完成整改	2021.2.9

268	方广岩景区	葛岭镇葛岭村半山75号	灭火器过期，未检测，以及过量堆放	限期整改	葛岭镇	永泰县文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3
269	幸福庄园	永泰县清凉镇清凉林场	厨房用电、施工场所用电私拉	限期整改	清凉镇	永泰县文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3
270	天门山景区	葛岭镇溪洋村天门山景区	酒店消防应急灯损坏、防火安全标识不明晰	限期整改	葛岭镇	永泰县文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3
271	云顶景区	永泰县岭路乡对山村	摆放较多液化石油气瓶；部分灭火器过期	限期整改	岭路乡	永泰县文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3
272	龙泉寺	塘前乡官烈村100号	灭火器数量不足	限期整改	塘前乡	永泰县文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
273	报恩寺	红星乡雁门村	灭火器数量不足	限期整改	红星乡	永泰县文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
274	光德庄	梧桐镇民主村梧桐街453号	过道有杂物堆积	限期整改	梧桐镇	永泰县文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
275	青石寨	同安镇三捷村青石寨1号	安全标识不明晰	限期整改	同安镇	永泰县文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
276	将军堂	葛岭镇蒲边村	部分灭火器过期	限期整改	葛岭镇	永泰县文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
277	北山寨	白云乡北山村后园里8号	部分灭火器过期	限期整改	白云乡	永泰县文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
278	信通中心守望网咖	信通国际中心2号楼二层	安全指示标识方向混乱、指示标识缺失较多且不反光；安全通道中杂物堵塞，营业期间关闭；应急指示灯和安全入口指示灯不亮；消火栓前不能摆放桌子	限期整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.9
279	威美斯KTV	信通国际中心2号楼三层	1个包厢内视频与火警信号未进行连锁；控制机房无人员值班	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
280	信通中心守望网吧	信通国际中心2号楼二层	安全员使用消防栓不熟练	开展人员培训	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.5
281	信通中心守望网咖	信通国际中心2号楼二层	安全通道中杂物堵塞；安全指示标识损坏	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.21
282	威美斯KTV	信通国际中心2号楼三层	安全出口照明灯不亮；部分包厢内视频与火警信号未进行连锁	要求修理照明灯	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.3.21
283	正荣财富中心守望网咖	正荣广场2号楼二层	照明灯不亮，安全出口指示灯破损，灭火器部分三定检查表缺	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.29
284	威美斯KTV	信通国际中心2号楼三层	安全出口指示牌不足，灭火器配备不足，堆放杂物、易燃物等	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.4.29
285	威美斯KTV	信通国际中心2号楼三层	安全出口照明灯破损	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.6.10
286	信通中心守望网咖	信通国际中心2号楼二层	安全通道堆放杂物，未成年人指示标识不规范，入口处废弃电玩具堆放	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2021.6.10