

## 附件

## 福州市文旅系统消防安全隐患排查整改清单

序号	隐患点名称	地址	隐患内容	整治目标及时限	属地政府	行业主管部门	隐患级别(一般/较大/重大)	是否完成整治	整治完成情况	整治完成时间
1	嘉源网吧	杨桥中路 231 号黎明大厦一楼西南区 1 层	消防巡查记录不全	补全消防巡查记录	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.12
2	腾飞网吧	西洪路 448 号二层	消防巡查记录不全	补全消防巡查记录	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.31
3	世纪梦网吧	福新路福新新村 B12 二层 3-8 轴	消防巡查记录不全	补全消防巡查记录	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.14
4	腾飞网吧	西洪路 448 号二层	消防巡查记录不全	补全消防巡查记录	鼓楼区	鼓楼区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.16
5	台江区宝龙乐园	宝龙城市广场负一层编号 P1-227-231	消防通道堆放杂物	搬走杂物 2022.1.13 日前	台江区	台江区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.13
6	福州顺达娱乐有限公司	台江区台江路 47 号华联商厦 2-4 层	安全出口标志灯损坏	立即更换 2022.6.14 前	台江区	台江区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.14
7	台江区星辰舞厅	福建星辰文化娱乐有限公司	安全通道门锁闭	立即整改 2022.7.15 前	台江区	台江区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.15
8	福州市台江区阳光微蓝网吧	台江区学军路 56 号群升国际 B 地块 1#2-01	应急灯损坏 1 盏	立即整改 2022.9.19 前	台江区	台江区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.19
9	仓山区星悦汇娱乐厅	金康路 30 号金山碧水二期 B 区综合楼 2 层	消防通道堆放杂物	立即整改	金山街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.4
10	仓山区景西天赣网吧	城门镇三角埕新天宇城市广场二层 3 号商铺	消防通道堆放杂物	立即整改	城门镇	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.10
11	烟台方舟民宿	仓山天安里	部分消防器材过期	2 天内更换完成	仓前街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.15
12	仓山区电竞峰网吧世纪金源店	仓山区闽江世纪金源购物中心二层	消防通道堆放杂物	立即整改	城门镇	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.28
13	仓山区蜗牛王国游乐园	仓山区金山大道新华都一层	7 月 15 日检查发现个别灭火器压力不足	立即整改	金山街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.15
14	福州市麦斯娱乐有限公司	福峡路创富广场 B 区三迪希尔顿酒店 4 层	7 月 28 日检查发现全场灭火器过期	立即整改	城门镇	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.28
15	仓山区情网网吧	仓山区金山碧水中区傲梅苑 6 座二层	安全出口指示灯损坏	1 天内整改到位	金山街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.20
16	仓山区雄飞网吧	仓山区金洲南路 550 号金建小区二期 1 层 13 号店面	安全通道上有障碍物、个别烟感报警器故障	3 天内整改到位	金山街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.24
17	福州悦动空间文化发展有限公司	金山街道浦上大道 272 号仓山万达广场 A 区 (A1-A4) 2 层 A02	防火隔离门、应急灯损坏,两处通道无感应照明灯、两个灭火器缺失、一处通道有障碍物且疏散指示灯不亮、部分电房未加锁	营业期间所有设施设备正常使用	金山街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.24

18	仓山区空时网吧	仓山区明腾广场3层	消防通道堆放杂物	立即整改	下渡街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.25
19	仓山区翱翔网吧	东升街道南台路537号东盛花园17号楼	消防通道堆放杂物	立即整改	东升街道	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.25
20	仓山区电竞峰网吧	仓山区林浦路闽江世纪金源购物中心二层	天花板盖板未安装到位、通道存在障碍物	营业期间消防通道畅通	城门镇	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.2.
21	福州市仓山区海洋官儿童乐园	仓山区林浦路闽江世纪金源购物中心二层	灭火器更换中、消防栓记录不完整、防火门下有障碍物	立即整改	城门镇	仓山区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.2.
22	福建麦锐克娱乐有限责任公司	化工路198号泰禾商务中心	消防通道堆放杂物，灭火器放置不规范	立整立改	岳峰镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.18
23	晋安区好世界大舞厅	福新中路79号	消防通道应急照明灯不足，应急疏散标志不清晰	立整立改	王庄街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.18
24	晋安区阿曼尼酒吧	福新中路89号	消防通道堆放杂物，消防通道应急照明灯不足	立整立改	王庄街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.18
25	晋安区海语网吧	长乐北路	消防通道堆放杂物	立整立改	象园街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.9
26	晋安区经典网吧	长福路12号	消防通道安全门上锁	立整立改	象园街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.9
27	晋安区温馨世纪网吧	东浦路59号	消防通道堆放杂物	立整立改	茶园街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.9
28	晋安区太阳城网吧	秀山路198号	部分灭火器过期	立整立改	新店镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.14
29	晋安区晋都戴斯夜总会	晋都戴斯酒店8楼	消防通道应急照明灯损坏	立整立改	鼓山镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.16
30	晋安区啾啾啾网吧	福飞路58号	消防通道堆放杂物	立整立改	新店镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.8
31	晋安区梅园汇夜总会	梅园大酒店2层	消防通道堆放杂物	立整立改	鼓山镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.9
32	晋安区大地飞歌KTV	福光南路9号	消防门上锁，部分灭火器过期	立整立改	鼓山镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.27
33	晋安区大梦敦煌KTV	招贤路1号	消防通道堆放杂物	立整立改	鼓山镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.5
34	晋安区好开心网吧	长春路8号	消防通道门上锁	立整立改	鼓山镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.11
35	晋安区地球村网吧	金城小区2层	指示标志破损	立整立改	新店镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.2
36	晋安区新金门夜总会	华林路257号	消防通道堆放杂物，消防通道上锁	立整立改	茶园街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.11
37	晋安区天界网吧	后埔路236号	消防通道堆放杂物，灭火器部分过期	立整立改	鼓山镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.15
38	晋安区倾城俱乐部	六一北路138号	消防通道楼梯堵塞	立整立改	茶园街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.5
39	晋安区名门汇K歌	龙祥大酒店2楼	消防通道门上锁	立整立改	鼓山	晋安区文	一般	是	已完成整改	2022.9.13

	沐足				镇	体旅局				
40	晋安区鑫起点网吧	鹤林路永辉超市三楼	消防通道堆放杂物	立整立改	岳峰镇	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.9
41	晋安区国一在线KTV	国一大厦2楼	消防通道堆放杂物,消防通道上锁	立整立改	王庄街道	晋安区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.13
42	马尾区红派娱乐厅	马尾区君竹路亿载金城4楼	应急灯和指示灯3个不亮	于1月4日前完成整改	马尾区	马尾区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.4
43	马尾区欢乐派自助卡拉ok厅	马尾区罗星西路汇特城三楼	后门通道堆放空啤酒箱	当场整改完成	马尾区	马尾区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.4
44	马尾区新起点网吧	马尾区快安路50号江滨锦城秋10井	消防检查纪录不完整,	当场整改完成	马尾区	马尾区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.4
45	马尾区自由人网吧	福州市马尾区君竹路1-1层	后门关闭	当场整改完成	马尾区	马尾区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.4
46	马尾区米乐星娱乐厅	江滨东大道68-8号名城城市广场4F南区	过道指示灯2个不亮	于2月7日前完成整改	马尾区	马尾区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.7
47	马尾区零点网吧	马尾儒江综合楼一楼	过道指示灯2个不亮	于2月25日前完成整改	马尾区	马尾区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.25
48	马尾区自由人网吧	福州市马尾区君竹路1-1层	后门通道改道	于5月19日前完成整改	马尾区	马尾区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.19
49	马尾区阿里山ktv	马尾区罗星西路66-2号	后门锁闭	于6月6日前完成整改	马尾区	马尾区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.6
50	马尾区阿里山ktv	马尾区罗星西路66-2号	灭火器过期	于6月12日前完成整改	马尾区	马尾区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.12
51	马尾区星光网吧	君竹路金海大厦3层	后门锁闭	于7月11日前完成整改	马尾区	马尾区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.11
52	长乐新纪元网吧	长乐金峰芦峰大道新东洋娱乐城二层	安全通道堆放杂物	限期整改	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.18
53	长乐爱迪乐娱乐休闲广场(KTV)	长乐区吴航西洋中路392号	灭火器压力不足	限期整改	长乐区	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.18
54	长乐区丽音音乐会所(KTV)	吴航街道国际明珠大厦4层	灭火器压力不足	限期整改	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.18
55	长乐金碧皇朝(KTV)	航城街道洋野村	消控室内堆放杂物	限期整改	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.18
56	长乐首占莉莉玛莲(KTV)	首占街道和谐路	灭火器巡查记录未及时更新	限期整改	首占镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.19
57	长乐新力量网吧	文武砂街道恒申店面	安全巡查记录不全	限期整改	文武砂街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.19
58	长乐新力量网吧	文武砂街道恒申店面	灭火器失效过期	限期整改	文武砂街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.5

59	长乐飞鱼网吧	江田镇友爱村	临时搭盖员工住宿床位	限期整改	江田镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.21
60	米乐星餐饮娱乐有限公司(KTV)	长乐市漳港街道漳湖路9号	手提干粉灭火器过药剂使用年限	限期整改	漳港街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.21
61	长乐胜利网吧	长乐市湖南镇鹏程路滨海星城5#03店	3具灭火器失效过期、安全巡查记录为及时登记、1个应急灯故障	限期整改	湖南镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.16
62	长乐区图书馆	新区体育中心东区	部分消防应急灯故障	2.28前整改	营前街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.14
63	长乐和平街	吴航街道	电线裸露外墙	1天	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.25
64	长乐猴屿洞天岩	猴屿乡猴屿村	灭火器未更新记录	1天	猴屿乡	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.30
65	长乐区图书馆	营前新区体育场	部分消防应急灯故障	限期整改	营前街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.2
66	长乐新纪元网吧	金峰镇庐峰大道133号	消防通道堆放杂物	3.15检查立即整改	金峰镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2021.2.25
67	长乐天一酒店	吴航街道吴航路57号	部分灭火器压力过高	4.28检查1天	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.03.15
68	闽江河口湿地公园	潭头镇	灭火器检查记录表未更新	4.28检查1天	潭头镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.29
69	长乐琴江满族村	航城街道琴江满族村	部分灭火器无检查记录表	5.1检查1天	航城街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.29
70	长乐番客故事	猴屿乡猴屿村	部分灭火器无检查记录表	5.1检查1天	猴屿乡	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.1
71	长乐天上人间	航城爱心路203号	首层安全通道锁闭(疫情期间,社区要求)	5.26前整改完毕	航城街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.25
72	长乐西部网吧	金峰振兴路164号	消防设施安全巡查记录不全	5.11前整改完毕	金峰镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.11
73	长乐新力量网吧	文武砂恒申纺织厂旁	安全通道堆放杂物	5.19前整改完毕	文武砂街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.19
74	长乐朗庭娱乐会所	郑和中路十洋商务	安全巡查记录不全、安全通道堆放杂物	限期整改	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.25
75	长乐莉莉玛莲音乐会所(KTV)	首占街道和谐路	安全通道堆放杂物	限期整改	首占镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.8
76	国惠醉美天下(KTV)	航城街道吴航路777号	通道安全出口指示灯不亮	限期整改	航城街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.24
77	瑞恒商业管理有限公司(KTV)	航城永荣城市广场4层	部分安全通道没有感应照明设备	限期整改	航城街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.30
78	长乐悦城好声音音乐广场(KTV)	航城街道吴航路555号	安全出口指示灯损坏,大厅出口应急灯不亮	限期整改	航城街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.24

79	长乐壹号公馆音乐会所 (KTV)	江田镇友爱村友建路 2 号	安全出口指示灯损坏	限期整改	江田镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.17
80	长乐金海湾音乐会所 (KTV)	江田镇友爱村联建路 2 号	消防设备检查表填写不规范、不全	限期整改	江田镇	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.16
81	长乐朗庭娱乐有限公司 (KTV)	吴航十洋商务广场五层	安全出口指示灯一盏不亮	限期整改	吴航街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.28
82	长乐商务印书馆	文武砂	灭火器未定期检查	1 天	文武砂	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.10
83	长乐东湖数字小镇	文武砂	消防栓未定期检查, 有杂物堆积	1 天	文武砂	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.10
84	长乐显应宫	漳港街道	个别灭火器无检查表	1 天	漳港街道	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.6
85	长乐商务印书馆	文武砂	个别灭火器无检查表	1 天	文武砂	长乐区文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.6
86	福清市白蓝阁网吧	福清市龙山街道瑞云街宋井巷 150 号二层	场所内天花板有两根照明电线未套管	安装套管、当天整改	龙山街道	福清市文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.5
87	福清市皇都夜总会	福清市龙山街道瑞云街宋井巷 150 号三层	大厅消防栓前堆放纸箱	需移除、当天整改	龙山街道	福清市文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.22
88	福清市朱龙电子游戏店	福清市玉屏街道田乾路	店内摆放床铺, 摆放煤气灶做饭, 应急灯损坏一个	当天整改	玉屏街道	福清市文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.14
89	福清市石竹梦乡旅游公司	福清市石竹街道	石竹山景区部分临水区域土石裸露存在安全隐患	增加防护措施警示标志	石竹街道	福清市文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.20
90	连江县威美斯娱乐有限公司	时代商业广场 1 号楼八层 802 单元	配电房堆放杂物	立即清理杂物	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.15
91	连江鲸才互联网上网服务公司	鼎森中央公园一区 A1 幢 1 层 5 店面	维保记录不全, 未定期检查、后门电线未套管	定期检查, 电线加装套管	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.15
92	连江县路易十三娱乐城	丹凤东路 1 号皇家大酒店(一期) 5-6 层	灭火器失效 5 个, 未定期检查	灭火器更换, 定期检查	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.18
93	京丽都娱乐会所 (普通合伙) KTV	凤城镇文山南路 214 号益运商业广场四、五层	灭火器未年检、无维保记录、配电箱锁损坏	定期检查, 更换配电箱锁	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.16
94	连江县苔藓滨港大酒店 (普通合伙) KTV	连江县苔藓镇苔藓村后港新区	私接电线, 配电箱, 未安装漏电保护箱, 二级配电开关未安装在配电箱内、安全出口 (三楼) 标识缺失、部分线缆未完全套管、空调私自改装	8.30 前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
95	连江县缀点歌城	连江县苔藓镇苔藓后港东南路 47 号	配电箱未规范安装漏电保护器、三楼安全出口标识缺少一个, 出口处设置台阶、包厢内未单独设置漏电保护器	8.30 前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
96	连江县苔藓镇海之韵音乐会所	连江县苔藓镇苔藓后港东北路 21 号第二层	私接电线、安全出口标识故障, 且被杂物遮挡、应急照明灯故障 1 个	8.30 前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
97	连江县苔藓镇后港西岸新动力歌城	连江县苔藓镇苔藓后港西岸	私接电线、未套管, 使用国标电线、安全出口标识灯故障、未安装漏电保护器	8.30 前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
98	连江县苔藓镇港	苔藓镇秀邦村新村 2 路	应急照明灯故障、未正确安装漏电保护器、部分电	8.30 前完成整	连江	连江县文	一般	是	已完成整改	2022.8.30

	城音乐会所	175-178号一至二层	路未规范安装	改	县	体旅局					
99	连江县黄岐镇海峡大酒店 KTV	连江县黄岐镇新城北区3号楼	总配电房线路杂乱,多出电缆未套管、六楼配电房配电箱附近堆放杂物、多处固定用电处使用临时插排	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
100	连江县黄岐镇兴海音悦会所	连江县黄岐镇海建街马祖路85号	乱接电线,机房强弱电线路杂乱、未规范安装漏电保护器、灭火器未定期年检	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
101	连江县碧海蓝天KTV娱乐城	连江县黄岐镇海丰街新城西路3号二层	安全出口标识灯破灭、未正确安装漏电保护器、固定用电处用插排	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
102	连江县黄岐镇名门至尊音乐会所	连江县黄岐镇海丰街海滨路19-21号	未安装漏电保护器、固定用电处用插排,配电箱盖子损坏,配电箱堆放杂物、灭火器未定期年检	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
103	连江县黄岐镇名门壹号音乐会所	连江县黄岐镇新城达鑫宾馆	配电箱门开关方向错误,未安装漏电保护器、后门逃生楼梯锈蚀严重、固定用电处未使用固定插排	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
104	连江县友尚网吧	琯头镇大众中路28号金牛山广场A#楼店面一层(8-10)号商铺	消防栓前方设置电脑桌、私接电线,用临时排插代替固定插座,未按规定安装漏电保护器	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
105	连江县琯头镇新世纪歌城	琯头镇拱屿村综合楼2、4层(青芝路54号)	私接电线,未按规定安装漏电保护器,使用临时排插代替固定插座	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
106	连江县九九娱乐有限责任公司	琯头镇青芝大道2号楼青芝凤凰城6号楼4-6层(青芝大道2-28)	私接电线,未按规定安装漏电保护器,使用临时排插代替固定插座、消防栓未定期巡检、灭火器未按规定年检	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
107	连江县潘渡镇壹号网吧	潘渡镇贵安新天地海峡传统文化街20#2,3号店面	私接电线,未按规定安装漏电保护器,使用临时排插代替固定插座	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
108	连江县潘渡镇贵安海峡文化街大家唱卡拉OK厅	潘渡镇贵安新天地海峡传统文化街23#11-13、20-22店	私接电线,未按规定安装漏电保护器,使用临时排插代替固定插座、消防栓未定期巡检、灭火器未按规定年检	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
109	福州冠耀名尊汇娱乐有限公司	连江县潘渡镇东厝村(贵安新天地)(商业路7号)	私接电线,未按规定安装漏电保护器,使用临时排插,配电房堆放杂物、未对闲置空间进行有效隔离和巡检	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
110	连江县艾美汇娱乐有限公司	敖江路8号阳光假日大酒店二、三层	私接电线,使用临时排插代替固定插座,未按规定安装漏电保护器、防火门损坏未及时维修	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
112	连江县星天颂娱乐有限公司	连江县凤城镇马祖西路10号万家城市广场7#4层店面(7座S401)	私接电线,未按规定安装漏电保护器,使用临时排插代替固定插座,机柜未使用机柜插座、消防通道灯光照明不足、部分电线未套管	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
113	连江县路易十三娱乐城	连江县丹凤东路1号皇家大酒店(一期)5-6层	固定用电使用零食插排代替,未按规定安装漏电保护器、未规范使用机柜插座	立即整改,按规范用电	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.13	
114	连江县凤凰娱乐城	凤城镇华光西路6号凤翔现代城1#二至三层	私接电线,使用临时排插代替固定插座,未正确使用漏电保护器	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	
115	连江县大富豪娱乐城	连江县凤城镇文山路凤尾农贸市场二层南侧	私接电线,使用临时排插代替固定插座、机柜未使用机柜插座、部分电线未套管	立即整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.13	
116	连江县京丽都娱乐会所	凤城镇文山路214号益运商业广场四、五层	使用临时排插代替固定插座、机柜未规范使用机柜插座	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30	

117	连江县尚都娱乐城	连江县凤城镇马祖东路2号龙宾新界1#3层01商场	使用临时排插代替固定插座、未规范使用机柜机柜插座、部分线路未安装漏保、部分弱电未套管	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
118	连江县玩家部落网吧	凤城镇816北路97号华星苑二层1号97-33	私接电线，使用临时排插代替固定插座	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
119	连江县网潮网吧	马祖东路2号龙宾新界7#2层21-26店面	私接电线，使用临时排插代替固定插座、未规范使用机柜机柜插座	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
120	福州阿米哥娱乐有限公司	凤城镇丹万星商业广场A区3#楼四层	私接电线，使用临时排插代替固定插座、未规范使用机柜机柜插座	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
121	连江县彩虹乐园	连江万星广场A区2号楼第三层	使用临时排插代替固定插座	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
122	连江县威美斯娱乐有限公司	丹凤东路34号时代商业广场1号楼八层802	使用临时排插代替固定插座、未使用机柜机柜插座	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
123	连江县鸿启音乐会所	凤城镇敖江路9号世纪鸿腾商场4-5层	使用临时排插代替固定插座、未使用机柜机柜插座，配电箱损坏	立即整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.15
124	连江县星辉娱乐有限公司	丹凤东路33号福建西方财富大酒店北楼3、4、5层房间	使用临时排插代替固定插座、部分线路未套管、未使用机柜机柜	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
125	连江县壹号公馆娱乐有限公司	凤城镇金安西路2号龙芝国际商业广场五层	使用临时插线板代替固定插座、配电箱损坏未及时维修、未使用机柜	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
126	连江县奇剑网吧	凤城镇马祖东路2号龙宾新界5#2层13店	使用临时排插代替固定插座，未按规定使用漏保	8.30前完成整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
127	连江县超级玩家室内娱乐活动室	万家城市广场5楼3层3018-3025	私接电线，使用临时排插代替固定插座	立即整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
128	连江县自由蓝鲸网吧	816北路97号华星苑二层1号商场(97-33)	私接电线，使用临时排插，配电箱软接线脱落，维保记录不齐全	立即整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
129	连江县梦奇境游乐园	马祖西路10号万家城市广场7楼S11单元	使用临时排插，插座未安装防护罩	立即整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
130	连江县天运网吧	财富天下5号楼二层(国优路11-26)	机房杂乱，使用临时排插，消防栓们锁坏，消防栓前方有障碍物，灭火器未年检，逃生通道出口有台阶	立即整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
131	连江县唯家电竞网吧	华星苑二层1号商场(97-33)	私接电线，使用临时排插，插座未安装地线，配电箱软接线脱落，未放置绝缘垫，维保记录不齐全，灭火器未年检	立即整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
132	连江县森灵奇境文化传播有限公司(无间密室)	万家城市广场5号楼3002.30033004.3005.3006.3007.3035.3036	私接电线，使用临时排插，插座未安装地线，维保记录不齐全，灭火器未年检，部分电线未套管	立即整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
133	连江县金苑歌楼	连江县凤城镇莲荷东路2号楼2层	私接电线，使用临时排插，插座未安装地线，部分电线未套管	立即整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
134	连江县阿玛尼海峡音乐歌城(普通合伙)	连江县北岳大厦三、四层(816中路12-13)	私接电线，使用临时排插，插座未安装地线，配电房未放置绝缘垫，部分电线未套管，消防通道灯损坏，堆放杂物	立即整改	连江县	连江县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.30
135	罗源县海贼王网吧	滨海新城风情商业街C1-43-47店面二层	12月28日检查发现消防设施设备未及时巡查并记录	1月3日前整改完毕	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.3

136	罗源县星时代音乐会所	罗川南路时代大厦三层	1月8日检查发现存在占用疏散通道问题	清理通道杂物	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.8
137	罗源县蓝湾一号音乐会所	蓝湾明珠2栋301、401商场	1.29日检查发现营业期间常闭式防火门上锁	立即整改	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.29
138	罗源县松山镇君豪音乐俱乐部	罗源县松山镇	5月1日检查发现个别灭火器气压不足	全面排查及时更换	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.7
139	福建美辰海游旅行社有限公司	罗源县凤山镇	5月31日检查发现灭火器过期	6月5日前更换灭火器	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.5
140	星时代音乐会所	罗川南路时代大厦三层	6月23日检查发现东侧应急疏散通道堵塞	立即整改	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.23
141	罗源县滨海新城鸿运娱乐室	罗源县滨海新城	8月22日检查发现消防设备未及时巡查并记录	立即整改	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.27
142	罗源县壹零零壹音乐俱乐部	罗源县滨海新城风情商业街C8-6、C8-7、C8.6	10月12日检查发现应急疏散通道上锁,无法打开	立即整改	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.12
143	罗源县松山镇小欧烧烤店	滨海新城风情商业街C1-40、C1-41、C1-06、C1-07一楼	10月12日检查发现灭火器配备不足	要求增加灭火器数量	罗源县	罗源县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.17
144	闽侯县青口网娱网咖网吧	青口镇农光路68号中建花园沿街12#2层	安全通道无电灯	立即整改	青口镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.2
145	闽侯县开思网宇千家山网吧	青口镇农光村青沪路北侧109-111号	部分上网者抽烟;灭火器检查记录表未设置	立即整改	青口镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.2
146	闽侯县青口家乐迪音乐会所	青口农光路116号华韵财富商业广场2#二层	安全出口上锁	立即整改	青口镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.2
147	福建榕泰商务酒店投资有限公司	祥谦镇通路1号综合楼三、四层	疏散指示标识陈旧	立即整改	祥谦镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.5
148	闽侯县上街侨福歌城	上街镇国滨大道268号永嘉天地14#四层	安全出口指示灯不亮	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.5
149	闽侯县上街呼啦啦网咖网吧	上街镇金屿村西光商住楼连接体商场106-3	部分消防水带过期;部分上网者抽烟	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.11
150	闽侯县上街金桥网吧	闽侯县上街镇上街新街8号	部分灭火器过期	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.4
151	闽侯县七号网络服务有限公司	博仕后家园B区2-1#楼1层114店面	安全出口上锁;部分上网者抽烟	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.4
152	闽侯县摩尔网咖网吧	国滨大道233号3-1#2层201-208	配电室门破损	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.1
153	闽侯县南通星辰网络会所	民生路8号泰禾首府S1#楼07号商铺	部分灭火器无检查记录表	立即整改	南通镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.4
154	闽侯县尚干创艺影印苑网吧	闽侯县尚干镇祥谦西路德福楼	部分上网者抽烟	立即整改	尚干镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.4
155	闽侯县南通叮当网吧	南通芦洲路7号海峡鑫天地超市四层C区	部分灭火器无检查记录表	立即整改	南通镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.4

156	闽侯县上街呼拉拉网咖网吧	上街镇金屿村西光商住楼连接体商场 106-3	消防水带标签扫码无信息；部分上网者抽烟	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.11
157	闽侯县上街金桥网吧	闽侯县上街镇上街新街 8 号	部分灭火器过期	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.2.26
158	闽侯县上街秀云网吧	闽侯县上街镇上街新街 108 号	安全出口指示灯损坏；安全通道堆放杂物	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.10
159	闽侯县摩尔网咖网吧	上街镇国滨大道 233 号 3-1#2 层 201-208	消防栓启动按钮损坏	限期整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.14
160	闽侯县七号网络服务有限公司	上街镇博仕后家园 B 区 2-1# 楼 1 层 114 店面	部分消防水带过期；灭火器随身标签扫码无信息	限期整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.4
161	闽侯县甘蔗欢乐时光音乐厅	甘蔗街道八一八东路海京广场三层	灭火器消防栓巡查记录未更新；疏散指示标志设置不规范；	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.17
162	福州源泉酒店有限公司	福州市闽侯县甘蔗街道昙石山西大道 33 号	消防通道堆放杂物	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.17
163	闽侯县甘蔗鑫航网吧	甘蔗街道甘洲路 80 号第三层	灭火器检查记录表未更新	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.17
164	闽侯县甘蔗华胜动漫城	甘蔗街道万家广场 7 号楼第三层 318-320	灭火器边上堆积杂物	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.29
165	闽侯县鑫航网吧	闽侯县甘蔗街道甘洲路 80 号第三层	灭火器巡查记录不规范	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.29
166	闽侯县开思网宇极速网吧	闽侯县青口镇宏三村	消防通道停放电动车	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.2
167	闽侯县尚干创艺影印苑网吧	闽侯县尚干镇祥谦西路德福楼	灭火器检查记录未更新	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.2
168	闽侯县开思网宇起跑线网吧	闽侯县青口镇红旗新村 340 号	部分上网者抽烟	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.2
169	闽侯县甘蔗伊星网吧	闽侯县甘蔗街道八一八西路 30-32 号二层	灭火器检查记录未更新	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.2
170	闽侯县尚干新潮流网吧	闽侯县尚干镇桥头邮政大楼二楼	消防栓检查记录未更新；部分上网者抽烟	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.23
171	闽侯县开思网宇盛达网吧	闽侯县青口镇宏三村	部分灭火器过期	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.23
172	福州东利娱乐城有限公司	甘蔗街道山前村八一八西路	消防栓检查记录表未更新	立即整改	闽侯县	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.23
173	闽侯上街永嘉天地分公司	上街镇永嘉天地 3 楼乐炫风超乐空间	灭火器巡查记录不全	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.6
174	闽侯县开思网宇千家山网吧	闽侯县青口镇农光村青沪路北側 109-111 号	灭火器检查记录未更新；	立即整改	青口镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.15
175	闽侯县开思网宇快乐在线网吧	闽侯县青口镇前街村福仕二楼	灭火器检查记录未更新	立即整改	青口镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.15

176	三叠井森林公园	荆溪镇关源里仁洲村	部分灭火器压力过高;液化气瓶软管老化;液化气瓶存放不规范	立即整改	荆溪镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.15
177	闽侯县甘蔗自由空间网吧	闽侯县甘蔗街道街心路56号(新华书店旁)	部分安全出口指示灯损坏	立即整改	甘蔗街道	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.16
178	闽侯县甘蔗星动力量贩音乐厅	甘蔗世茂滨江西城A1地块2#第三、四层	安全出口堆积杂物	立即整改	甘蔗街道	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.16
179	福建凤翔首邑温泉旅游度假区	闽侯县荆溪东大道41号	灭火器检查记录不全	立即整改	荆溪镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.18
180	闽都民俗园	闽侯县甘蔗街道学院路63号	戏台配电箱接线不规范;灭火器检查记录不全。	立即整改	甘蔗街道	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.20
181	闽侯县南通星辰网络会所	民生路8号泰禾首府S1#楼07号商铺	灭火器检查记录不全。	立即整改	南通镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.20
182	闽侯县上街秀云网吧	闽侯县上街镇上街新街108号	配电箱周围杂物堆积	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.22
183	闽侯县开思网宇顺意网吧	闽侯县青口镇商贸街	灭火器检查记录不全	立即整改	青口镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.22
184	闽侯县开思网宇千家山网吧	闽侯县青口镇农光村青沪路北側109-111号	灭火器放置不合理。	立即整改	青口镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.22
185	闽侯县甘蔗德盛网吧	闽侯县甘蔗镇街道新城区员工公寓18#D07-D12G一层	灭火器检查记录表填写不规范;场所存在吸烟现象。	立即整改	甘蔗街道	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.30
186	闽侯县让梨游乐管理有限公司	闽侯万家广场5号楼第三层5307、5308	应急疏散指示标识不足;消防水带过期;消防通道堆放杂物。	立即整改	甘蔗街道	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.30
187	闽侯县上街金桥网吧	闽侯县上街镇上街新街8号	场所内堆放杂物。	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.9
188	闽侯开思网宇飞翔网吧	闽侯县上街镇金屿村国宾大道店面B幢二层201-205	灭火器巡查记录不全。	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.11
189	闽侯县上街秀云网吧	闽侯县上街镇上街新街108号	场所内堆积杂物	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.12
190	闽侯县七号网络服务有限公司	闽侯镇国宾大道233号博仕后家园B区2-1#楼1层114店面	场所内堆放杂物。	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.14
191	闽侯县摩尔网咖网吧	上街镇国滨大道233号3-1#2层201-208	1.配电房门口未粘贴警示标识;2.配电箱内外堆积杂物。	立即整改	上街镇	闽侯县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.17
192	闽清县池园镇丽星日月星KTV	闽清县池园镇	一盏应急灯不亮	限期整改 20211228	池园镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.5
195	闽清县池园镇水调歌头音乐会所	闽清县池园镇	4具灭火器过期	限期整改 20211228	池园镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.5
196	闽清瓷天下·海丝谷	闽清东桥镇	办公区未配备灭火器	限期整改 20220102	东桥镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.4

197	闽清县梅城镇百荣娱乐城	闽清县梅城镇	六具灭火器过期	限期整改 20220120	梅城镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.20
198	闽清县梅溪镇九歌金海岸音乐坊	闽清县梅溪镇	二楼两个安全出口指示灯不亮	限期整改 20220130	梅溪镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.30
199	闽清县梅城音乐皇庭歌厅	闽清县梅城镇	一具灭火器无压力	限期整改 20220130	梅城镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.30
200	闽清县梅城帝豪娱乐城	闽清县梅城镇南北大街111号	灭火器等巡查记录未及时登记	立即改正 20220312	梅城镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.12
201	闽清七叠温泉度假村	闽清县塔庄镇斜村11号	景区内灭火器不够	立即整改 20220422	塔庄镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.22
202	闽清百荣娱乐城	闽清县梅城镇	消防通道不畅通	限期整改 20220422	梅城镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.22
203	闽清县图书馆	闽清县梅城镇西门街三馆综合楼一楼	未见2022年消防预案	限期整改 20220425	梅城镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.25
204	闽清县梅城镇百荣娱乐城	闽清县梅城镇梅溪南	灭火器巡查登记记录未更新	立即整改 20220602	梅城镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.2
205	闽清县梅城天园网吧	闽清县梅城镇解放大街116号二层	灭火器巡查登记记录未更新	立即整改 20220602	梅城镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.2
206	闽清帝豪娱乐城	闽清县梅城镇南北大街	灭火器数量不够	立即整改 20220909	梅城镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.9
207	闽清皇家音乐会所	闽清县塔庄镇塔庄街	消防通道堵塞	立即整改	塔庄镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.16
208	闽清帝豪娱乐城	闽清县梅城镇南北大街	灭火器数量不够	立即整改 20220909	梅城镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.9
209	闽清皇家音乐会所	闽清县塔庄镇塔庄街	消防通道堵塞	立即整改	塔庄镇	闽清县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.16
210	福建钻石年华实业有限公司	刘岐村立塘68号冠景春城9号楼负一层	一个安全出口疏散门向内开启。一个安全出口楼梯间无应急照明。	限期整改	城峰镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.15
211	永泰富丽豪音乐会所有有限公司	城峰镇汤洋村站前大道3号2幢201室	楼梯疏散通道无应急照明。包厢无安全疏散示意图。	现场整改	城峰镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.15
212	永泰县香米拉音乐会所有有限公司	永泰县城峰镇洋亭路3号1号楼	安全出口门用非阻燃窗帘及海绵粘贴;安全出口标识电线无套管保护	现时整改	城峰镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.13
213	福建钻石年华实业有限公司	冠景春城9号楼(酒店)负一层	安全出口门无法打开;部分电线敷设无套管保护	现时整改	城峰镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.13
214	天门山景区	永泰县葛岭镇溪洋村7号	灭火器过期	现时整改	葛岭镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.9
215	福州欧乐堡海洋世界	永泰县葛岭镇旅游路7号	个别灭火器压力不足	限期整改	葛岭镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.11
216	青龙瀑布景区	永泰县岭路乡潭后村坑仔里27号	液化气瓶存放不规范	限期整改	岭路乡	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.4.11

217	永泰富丽豪音乐会所有有限公司	城峰镇汤洋村站前大道3号2幢201室	有多处常闭门无闭门器	安装闭门器	富丽豪	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.8
218	永泰永阳文化中心	永泰县站前大道2号	电气火灾监控单向阀、防火阀执行机构、电接点压力表、电动闭门器更换	对设备进行更换、维修	永泰文体	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.12.1
219	福州欧乐堡海洋世界	永泰县葛岭镇旅游路7号	个别灭火器压力不足, 消火栓门框破损	现时整改	葛岭镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.2
220	永泰天门山景区	永泰县葛岭镇溪洋村7号	灭火器过期	现时整改	葛岭镇	永泰县文体旅局	一般	是	限期整改	2022.6.10
221	永泰东方金铂音乐会所有有限公司	永泰县樟城镇日出东方	安全通道有杂物堆积, 提示标志摆放不足	限期整改	樟城镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.31
222	福州欧乐堡海洋世界	永泰县葛岭镇旅游路7号	检查出1具消火栓水带未放进箱子里, 1具消火栓喷头出现裂痕	限时整改	葛岭镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.8
223	永泰县超凡网咖网吧	永泰县樟城镇南湖路11号永福广场6幢二层	消防栓指示牌缺失	限期整改	樟城镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.7.9
224	福州欧乐堡海洋世界	永泰县葛岭镇旅游路7号	个别消火栓破损	限时整改	葛岭镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.2
225	永泰天门山景区	永泰县葛岭镇溪洋村7号	酒店内部应急逃生指示不亮; 水泵房附近堆积杂物	限时整改	葛岭镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.13
226	福州欧乐堡海洋世界	永泰县葛岭镇旅游路7号	餐厅应急逃生指示牌附近堆放杂物	限时整改	葛岭镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.13
227	永泰云顶景区	永泰县岭路乡长坑村	酒店应急指示牌逃生方向指示错	限时整改	岭路乡	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.13
228	永泰县超凡网咖网吧	永泰县樟城镇南湖路11号永福广场6幢二层	占用消防通道	限时整改	樟城镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.6
229	永泰富丽豪音乐会所有有限公司	城峰镇汤洋村站前大道3号2幢201室	个别员工未能熟练掌握灭火器使用方法	限时整改	城峰镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.1
230	福建钻石年华实业有限公司	冠景春城9号楼(酒店)负一层	有个消防安全门关闭, 没有做到常闭不关	限时整改	城峰镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.30
231	永泰县相思豆音乐会所	永泰县樟城镇富裕新村168号(城关村部)	消防通道有杂物, 被占用	限时整改	樟城镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.30
232	永泰云顶景区	永泰县岭路乡长坑村	登山道陡坡未见警示标识, 瀑布景点未见“小心滑倒”警示标识	限时整改	岭路乡	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.20
233	永泰天门山景区	永泰县葛岭镇溪洋村7号	安全生产内页资料不完善	限时整改	葛岭镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.27
234	永泰欧乐堡景区	永泰县葛岭镇旅游路7号	发电机房门口未见安全警示标识, 柴油桶未见标识及接地	限时整改	葛岭镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.1
235	永泰青山山景区水帘官	岭路乡211国道旁	安全生产内页资料不完善	限时整改	岭路乡	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.28
236	永泰百漈沟景区	永泰县梧桐镇三富村	景区内部分灭火器未落实“三定”点检	限期整改	梧桐镇	永泰县文体旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.30

237	福州高新区皇霆网吧	两园安置房商业二层	灭火器不够，未离地；包厢门打开堵塞安全出口，未见安全标示；开关箱箱门未进行二次接地；开关箱未设置“小心触电”警示标识	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.24
238	滨丰网吧	福建省福州市闽侯县南屿镇南井新街	安全出口等不亮；网吧内使用非固定排插	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.24
239	万达广场电竞峰网吧	万达广场4F层	配电机房堆放过多的易燃杂物；安全出口堵塞；防火门未加装闭门器	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.24
240	福州蜻蜓科技有限公司	高新区广贤路5号新客运西站房II区（朝东）2楼203单元	灭火器未实行“三定”点检，未合理离地；个别门未张贴功能警示标识；堆放易燃杂物；安全出口指示灯不亮	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.24
241	福州高新区畅游电境网吧	高新大道中海寰宇天下52#B楼1层113、115、116商业	自来水阀门裸露在外，需加防护措施；绝缘导线应采取导管或槽盒保护且禁止捆绑作为固定点使用	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.1.24
242	正荣守望网吧	上街镇新保路18号2号楼B1006-1、B2001、B3006、B3007	未设置禁毒禁赌等安全标语；楼梯施工处未设置安全警示标语	加设安全标语、安全警示	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.3.18
243	福建省垦丁旅行社有限公司	高新区海西科技园创新园13号楼3-303室	移动排插放置在可燃物上	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.5.20
244	正荣财富中心欢聚乐园	上街镇新保路福州正荣财富中心1#二层	电线无防护套	使用带有防护套电线	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.20
245	正荣财富中心红派纯歌娱乐城	上街镇新保路18号福州正荣财富中心1#座4层A4001号	安全通道未开启；灭火器配备不合规；装修房间未上锁或摆放警戒线；大厅墙壁电线裸露	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.20
246	正荣守望网吧	上街镇新保路18号2号楼B1006-1、B2001、B3006、B3007	安全通道未开启	开启安全通道	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.6.20
247	正荣欢聚乐园电玩城	上街镇新保路福州正荣财富中心1#座二层2023、2023-1、2025、2026	地面部分电缆线护套破损；临时用电较为杂乱，地面排插较多，设备房门口摆放沙发，阻塞通道；个别开关箱内杂物较多；消防演练记录不完善	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.19
248	正荣红派KTV	福州正荣财富中心1#座4层A4001号	地面部分电缆线护套破损；临时用电较为杂乱，地面排插较多	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.19
249	正荣守望网吧	上街镇马保村新保路18号2号楼B1006-1、B2001、B3006、B3007	消防演练记录不完善；配电房内2个配电箱门二次接地断开，配电房门口道路阻塞；排插旁堆放较多易燃物；灭火器未落实“三定”管理；电源线不符合要求	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.8.19
250	青青网吧	闽侯县南屿镇高岐村安里117县道边	个别灭火器失效，安全出口无应急照明灯，个别灭火器未入箱，灭火器配备不足，应急演练记录未见演练照片	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.9

251	威美斯 KTV	南屿镇乌龙江大道 79 号信通购物中心 1 号楼 3 层	厨房内开水器未安装漏电保护器,配电房内堆放杂物, 803 杂物间内易燃物靠近灯具摆放	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.9
252	万达宝贝王	福州高新万达广场 2 层 2F-1	未见应急演练照片;用电线路沿地敷设硬管防护破损;消防栓前摆放杂物阻塞通道;个别安全出口阻塞;别灭火器未实行“三定”管理,张贴“三定”点检表;配电箱门使用木板(易燃物)作为箱门材料;配电房内一个配电箱缺箱盖,无“小心触电”指示标识,配电房内未配备灭火器,杂物较多	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.8
253	万达大玩家	福州市闽侯县南屿镇乌龙江大道 69 号 19 号楼(万达广场)	应急演练记录填写不完善;消防栓未定期点检;个别灭火器超压,部分安全出口指示灯损坏;消防栓前堆放杂物;消防疏散指示地灯不亮;防火门上闭门器损坏	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.8
254	畅游电竞	高新大道中海寰宇天下 52#B 楼 1 层 113.115.116 商业	应急演练记录不完善;店内“严禁烟火”警示标识设置不足	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.8
255	闽侯县开思网宇滨丰网吧	福建省福州市闽侯县南屿镇南井新街	个别应急照明灯未通电;消防演练记录不完善	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.23
256	皇庭网吧	福州高新区 117 县道边福州市生物机电园安置地安置房店面 6#楼商业二层 02-1 号	个别灭火器未定期“三定”点检;个别消防栓前通道被堵;个别安全通道被堵;安全生产标准化内业,个别培训记录台账不完善	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.23
257	万达电竞蜂网吧	福州高新万达广场室内步行街 4F 层 4032 号商铺	配电房内杂物较多;消防演练记录不完善	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.23
258	垦丁旅行社	高新区海西科技园创新园 13 号楼 303 室	开关箱内开关未见控制功能标识;消防演练记录不完善	立即整改	村镇办	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.9.23
259	星怡潮玩	福州高新万达广场 3 层	电表箱周边易燃物未清除	立即整改	南屿镇	高新区文旅局	一般	是	已完成整改	2022.10.10